

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyślu, działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1412 z późn. zm.), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t.j. Dz.U. 2017, poz. 328), w związku z § 20 Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 13 listopada 2015 *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1989) dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2016 rok.


Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2016 r. stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U z 2015, poz. 1989) – wymagania określone w załącznikach 1 – 4 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyślu w 2016 roku dokonał poboru 3 próbek do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru nad wodociągiem oraz 2 próbek do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej. Próbkę wody przebadano w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Przeprowadzone badania wykazały przydatność wody do spożycia zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U z 2015, poz. 1989).

W wyniku analizy oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyślu **nie stwierdza istotnych zagrożeń** dla zdrowia osób korzystających z wody dostarczanej przez w/w wodociąg, w związku z jej spożyciem.

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny
w Przemyślu

mgr Andrzej Borowski



Pod nadzorem Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu w 2016 r. znajdowały się wodociągi:

Nazwa wodociągu	Jednostka odpowiedzialna za jakość wody dostarczanej przez wodociąg	Wielkość produkcji wody m ³ /d	Metody uzdatniania wody	Jakość dostarczanej wody	Szacunkowa liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody	Zgłoszone reakcje niepożądane	Prowadzone postępowania administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne
Wodociąg PKP Werchrata	PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie	2	dezynfekcja chemiczna	Przydatna do spożycia	30	Nie stwierdzono	-	-	-