



LEGENDA:

- 2 - Szafka gazowa red.-pom., o wymiarach 60x60x25 cm
- AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
INSTALACJI GAZOWEJ TYP GX FIRMY GAZEX:
- 3 - Szafka gazowa o wymiarach 60x60x25
- 4 - Zawór odcinający DN32
- 5 - Pełnoprzelotowy zawór kłapowy MAG-3,
typ korpus typ ZBK50-k, DN50, przeciwkoinierze DN32

BIURO INŻYNIERSKIE abm Artur Bednarz 35-101 Rzeszów, ul. Kowańska 2a				
Nazwa zadania	Wymiana w istniejącym kole palnika wentylatorowego olejowego na gazowy, wewnętrzna instalacja gazowa do zasilania kotła z dostosowaniem do wymogów kotłowni gazowej w budynku Płajni wód w Parku Źródłowym w Horyncu-Źródłu			
Nazwa obiektu	Wewnętrzna instalacja gazowa do zasilania kotła w kotłowni wbudowanej w budynku Płajni wód w Parku Źródłowym			
Nr ewid. działki	1861/1, 1860/45; obręb 0002 Horyniec - Źródł			
Adres obiektu	37-620 Horyniec - Źródł, Aleja Przyjaźni			
Treść rysunku	Instalacja gazowa - schemat szafki gazowej - aktywny system bezpieczeństwa			
Inwestor	Gmina Horyniec-Źródł			
Adres inwestora	37-620 Horyniec-Źródł, Aleja Przyjaźni 5			
Zespół projektowy		Upr. bud.	Podpis	
mgr inż.	Artur Bednarz		PDK(0128)POOS/07	Faza
inż.	Marian Bednarz		11/92	PB
				Data
				06.2017
				Nr rys