-105 Komunikacja
8,42 m² Gres

proj. komin Ø150

1.2

do inst. kan. sanit.

Istn. stacja uzdatniania wody kotłowej

EI30
Dw1
100/200

BUFOR Ø150
L=2,00m

istn. fundament

1.1

Ø50

3

1

istn. kocioł do demontażu

proj. komin Ø150/200

do istn. inst. tech. kotłowni c.o. 2xØ40

istn. naczynie przeponowe

istn. naczynie przeponowe

-103 Pom. tech.
10,85 m² Gres

istn. nawiew
57x73 cm

istn. podgrz. c.w.u.

-101 Kotłownia
37,48 m² Gres

-104 Istn. mag. oleju - do likwidacji
28,35 m² Gres

Ø80

istn. filtroodmulnik

istn. rozdzielacz c.o.

istn. rozdzielacz c.o.

istn. rozdzielacz c.o.

-102 Pom. tech
3,27 m² Gres

4

Ø80

110/210

Dz1

223
110

2

5

istn. nawiew
73x57 cm

drzwi aluminiowe przeszklone

komin went. Ø300

Z PROJ. INST. GAZOWEJ POLICZNIKOWEJ PROWADZONEJ W GRUNCIE PEØ90x8,2 / stal DN80

LEGENDA:

1 - Kocioł gazowy kondensacyjny moc znamionowa Q=217 kW

1.1 - Konsola sterownicza

1.2 - Neutralizator kondensatu

AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ

2 - Szafka gazowa o wymiarach 600x600x300 mm
- z zaworem odcinającymi DN80 oraz pełnoprzelotowym zaworem odcinającym klapowym, korpus ZBk-100k, DN80, redukcja na przeciwkołnierzach

3 - Detektor gazu ziemnego typ - zamontować pod stropem

4 - Moduł alarmowy

5 - Sygnalizator świetlno-akustyczny

BIURO INŻYNIERSKIE
abm
Artur Bednarz
35-101 Rzeszów, ul. Kowalska 2a

Nazwa zadania	Wymiana istniejących kotłów olejowych na kotły gazowe w istniejącej kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Horyńcu - Zdroju
Nazwa obiektu	Instalacja gazowa prowadzona w gruncie i wewnętrzna instalacja gazowa do zasilania kotłów w kotłowni wbudowanej w budynku Szkoły Podstawowej

Nr ewid. działki	2298/6; obręb 0002 Horyniec - Zdrój			Skala 1:50
Adres obiektu	37-620 Horyniec - Zdrój, ul. Jana III Sobieskiego 8			
Treść rysunku	Instalacja gazowa i tech. kotłowni - rzut piwnic			
Inwestor	Gmina Horyniec-Zdrój			
Adres inwestora	37-620 Horyniec-Zdrój, Aleja Przyjaźni 5			
Zespół projektowy		Upr. bud.	Podpis	
mgr inż.	Artur Bednarz	PDK/0128/POOS/07		Faza PB
inż.	Marian Bednarz	11/92		Data 04.2017
				Nr rys