

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Nazwa zadania:

Wymiana w istniejącym kotle palnika wentylatorowego olejowego na gazowy, wewnętrzna instalacja gazowa do zasilania kotła z dostosowaniem do wymogów kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Horyńcu – Zdroju.

Nazwa obiektu:

Wewnętrzna instalacja gazowa do zasilania kotła w kotłowni wbudowanej w budynku Urzędu Gminy

Adres obiektu:

37-620 Horyniec - Zdrój, ul. Aleja Przyjaźni 5

Inwestor:

Gmina Horyniec - Zdrój

Adres Inwestora:

37-620 Horyniec – Zdrój, Aleja Przyjaźni 5

Nazwa jednostki opracowującej kosztorys :

**Biuro Inżynierskie „abm” Artur Bednarz
35-101 Rzeszów
ul. Kowalska 2a**

Opracował:

30 czerwiec 2017

Nazwa zadania:

Wymiana w istniejącym kotle palnika wentylatorowego olejowego na gazowy, wewnętrzna instalacja gazowa do zasilania kotła z dostosowaniem do wymogów kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Horyńcu – Zdroju.

Nazwa obiektu:

Wewnętrzna instalacja gazowa do zasilania kotła w kotłowni wbudowanej w budynku Urzędu Gminy

Identyfikator kosztorysu: KOTŁOWNIA URZĄD

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2017-06-30 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 2-15 120-1 Szafla hydrantowa naścienna - analogia - szafka gazowa 600x600x250mm	szt	1,00
2	KNR 2-19 217-5 [R=0,955] Przejście przez ściany z betonu żwirowego o gr.do 50 cm dla przyłącza gazowego o średnicy nominalnej 50 mm w tulei z rury stalowej o średnicy 80 mm	przejście	6,00
3	KNNR 4 303-4 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy nominalnej 32 mm	m	19,25
4	KNNR 4 303-2 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy nominalnej 20 mm	m	0,60
5	KNNR 4 303-9 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy nominalnej 100 mm - bufor	m	1,20
6	KNNR 4 312-2 Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, o średnicy 20 mm	szt	1,00
7	KNR 2-15 308-1 Odwadniacze gazowe o średnicy nominalnej 20 mm - analogia - filtr gazu 20mm	szt	1,00
8	KNNR 4 307-3 Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych za gazomierzem o długości do 100 m i średnicy ponad 65 mm	próba	1,00
9	KNNR 4 307-1 Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych za gazomierzem	lokali	1,00
10	KNR 4-01 1212-31 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotnie - rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m	21,05
11	1-1 Kalkulacja indywidualna - Wymiana palnika olejowego na Palnik gazowy, jednostopniowy min. ciśn. gazu 11mbar z rampą gazową i połączeniem antywibracyjnym	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----