



- LEGENDA:
- 2 - Szafka gazowa red.-pom., o wymiarach 60x60x25 cm
 - AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
 - INSTALACJI GAZOWEJ TYP GX FIRMY GAZEX:
 - 3 - Szafka gazowa o wymiarach 60x60x25
 - 4 - Zawór odcinający DN32
 - 5 - Pełnoprzelotowy zawór kłapowy MAG-3,
typ korpus typ ZBK50-k, DN50, przeciwkoinierze DN32

<p style="text-align: center;">BIURO INŻYNIERSKIE abm Artur Bednarz 35-101 Rzeszów, ul. Kowańska 2a</p>			
Nazwa zadania	Wymiana w istniejącym kole palnika wentylatorowego olejowego na gazowy, wewnętrzna instalacja gazowa do zasilania kotła z dostosowaniem do wymogów kotłowni gazowej w budynku Amfiteatru w Parku Zdrowym w Horyncu-Zdroju		
Nazwa obiektu	Wewnętrzna instalacja gazowa do zasilania kotła w kotłowni wbudowanej w budynku Amfiteatru w Parku Zdrowym		
Nr ewid. działki	1861/1; obręb 0002 Horyniec - Zdrój		
Adres obiektu	37-620 Horyniec - Zdrój, Aleja Przyjaźni		
Treść rysunku	Instalacja gazowa - schemat szaki gazowej - aktywny system bezpieczeństwa		
Investor	Gmina Horyniec-Zdrój		
Adres inwestora	37-620 Horyniec-Zdrój, Aleja Przyjaźni 5		
Zespół projektowy	Upr. bud.	Podpis	
mgr inż.	Artur Bednarz	PKD/0128/POOS/07	Faza
inż.	Marian Bednarz	11/92	PB
			Data
			06.2017
			Nr rys