

IKR.271.23.2017

Lubaczów, dnia 14.12.2017 r.

INFORMACJA O WNIESIENIU ZAPYTANIA (1)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zmianami) informuję, że w dniu 13.12.2017 r. o godzinie 8⁵⁴ do Zamawiającego wpłynął drogą elektroniczną wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

„Witam serdecznie w związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na wykonanie instalacji fotowoltaicznych mam następujące pytania

- 1. W związku z bardzo cienkim szkłem podanym w specyfikacji, moduł będzie bardzo giętki nawet przy zastosowaniu ramy. Czy w związku z tym zamawiający nie obawia się o wytrzymałość modułów u beneficjentów programu i czy zamawiający wymaga aby moduły posiadały podstawowe certyfikaty dla modułów fotowoltaicznych: IEC 61215, IEC 61730-1 oraz IEC 61730-2?*
- 2. W warunkach pracy modułu fotowoltaicznego zamawiający stawia wymagania modułom odnośnie warunków pracy. Czy w związku z tym zamawiający wymaga aby dostarczone moduły posiadały certyfikaty oraz raporty z badań dla maksymalnego obciążenie minimum 5400Pa na front i 2400Pa na tył i front oraz dla odporności na uderzenie gradem minimum 25mm przy prędkości 23 m/s?”.*

Jednocześnie informuję, że Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później, niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert (art.38 ust.1 pkt 1 ustawy).

**Wójt Gminy Lubaczów
mgr Wiesław Kapel**