

Przemyśl, dn. 7.03.2018r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
Z WODOCIĄGU ZAOPATRUJĄCEGO W WODĘ PRZEZNACZONĄ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI OBIEKTY
KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W WERCHRACIE

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyślu, zgodnie z rocznym harmonogramem poboru próbek wody, w 2017 roku dokonał poboru 2 próbek wody do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru nad wodociągiem. Właściciel wodociągu zlecił pobór 4 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej nad wodociągiem. Wyniki badań zleconych w ramach kontroli wewnętrznej zostały przekazane PGIS w Przemyślu. Pobrane próbki wody były badane w zakresie monitoringu kontrolnego w miesiącu marcu, maju, wrześniu i październiku oraz monitoringu przeglądowego w lipcu 2017r. W październiku 2017r. dokonano również poboru wody do badań w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych. Badania wykazały przydatność wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wymogami obowiązującego w 2017 roku Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tj. Dz.U. 2015 poz. 1989). Przeprowadzone badania zostały potwierdzone sprawozdaniami, na podstawie których PGIS w Przemyślu wydał orzeczenia o przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Charakterystyka wodociągu:

Wodociąg oparty o ujęcie podziemne – studnia kopana. Uzdatnianie wody – dezynfekcja prowadzona okresowo podchlorynem sodu. Wodociąg produkuje ok 2 m³ wody na dobę. Wodociąg zaopatruje obiekty Kolejowego Przejścia Granicznego w Werchracie. Ciśnienie na sieci utrzymuje urządzenie hydroforowe. Wodociąg nie zaopatruje w wodę stałych mieszkańców a jedynie obiekty KPG w Werchracie.

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny
w Przemyślu

mgr Andrzej Borowski

