

Znak: **ZO.2.18.PROW**

Dotyczy postępowania zapytania ofertowego na:

„Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wólce Horynieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu”

W związku z ogłoszonym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Horyniecka postępowaniem na **„Przebudowę Wiejskiego Domu Kultury w Wólce Horynieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu”**

wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie:

1. Czy w kosztach ująć utylizację materiałów porozbiórkowych?
2. Czy Zamawiający wskaże w odległość 1 km miejsce wywozu gruzu?
3. W przedmiarze w rozdziale Fundamenty brak ścian fundamentowych oraz zbrojenia ław
4. Proszę o rysunek szczegółowy więźarów dachowych
5. Jaka blacha na pokrycie jeżeli płaska na rąbek zgodnie z projektem to jest brak ołacenia
6. Czy schody strychowe mają mieć odporność ogniową?
7. Z jakich płyt G-K ma być wykonany sufit?
8. Niezgodność stolarki okiennej przedmiaru z zestawieniem stolarki, proszę podać rodzaj ościeżnic zewnętrznych
9. Brak w przedmiarze parapetów wew. i zew.
10. Rozdział „Podłogi parter” - Niezgodny obmiar w poz 2.8 – pow. Posdz. 181,48 m²
11. Jaka klasa ścieralności paneli podłogowych?
12. Brak robót tynkarskich wew.
13. Proszę o podanie rodzaju nawiewnika powietrza
14. Projekt technologiczny :

– drzwi płycinowe WC wyposażać w samozamykacz

– brak takich drzwi w produkcji

Proszę o więcej informacji.

15. Rozdział „Urządzenia zabaw i małej architektury”

Pytanie : W których parametrach ma odpowiadać urządzenie do projektowanych a w których mogą być rozbieżności?

Działając na podstawie rozdziału XIII zapytania ofertowego Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na pytania:

Odpowiedź:

Ad.1 Proszę w kosztach ująć pozycję dotyczącą utylizację materiałów porozbiórkowych.

Ad2. Zamawiający wskaże miejsce wywozu gruzu.

Ad3. Przedmiar ścian fundamentowych wraz z zbrojeniem w przedmiarze uzupełniającym.

Ad4. Rysunek więźarów przedstawiono na załączniku nr 1

Ad5. Zgodnie z projektem pokrycie dachu blachą płaską na rąbek mocowaną do łat. Ilość ołacenia podana w przedmiarze uzupełniającym. Przy rozstawie łat 0,25m-> zestawienie drewna wynosi ok 2,5m³.

Ad6. Schody strychowe wystarczy obić z płyt GKF system 2x12,5mm.

Ad7. Sufit wykonany w klasie odporności ogniowej EI 30 z płyt GKF system 2x12,5mm.

Ad8. W przedmiarze w pozycji 2.6 dotyczącej stolarki okiennej i drzwiowej omyłkowo w jednostce miary wpisano m². Poprawna jednostka to szt. Stolarka okienna i drzwiowa powinna posiadać atesty bezpieczeństwa, zachowywać normy związane z przenikaniem ciepła oraz posiadać szklenia szkłem bezpiecznym. Materiał z PCV. Kolor zbliżony do naturalnego drewna lub antracyt.

Ad9. Ilość parapetów wewnętrznych i zewnętrznych podana w przedmiarze uzupełniającym.

Ad10. W przedmiarze w poz 2.8 nie uwzględniono powierzchni Sali świetlicy. Powierzchnia posadzek to 181,48 zgodnie z częścią rysunkową oraz przedmiarem uzupełniającym.

Ad11. Klasa ścieralności paneli podłogowych powinna odpowiadać klasie wymaganej dla budynków użyteczności publicznej, zalecamy grupę T (wysoka odporność na ścieranie wg DIN EN 649). Klasa użyteczności nie mniejsza jak 31. Panele powinny być odporne na działanie wilgoci (wodoodporne) ze względu na niebezpieczeństwo zamoczenia powierzchni podłogi. Zaleca się aby panel w takim wypadku był winylowy lub inny odporny na działanie wilgoci.

Ad12. Przedmiar Robót tynkarskich w przedmiarze uzupełniającym.

Ad13. Dopływ powietrza do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi przez nawiewniki powietrza montowane w górnej części okna lub w ścianach zewnętrznych zapewniających dopływ od 20 do 50m³/h(każdy) powietrza z zewnątrz przy otwarciu całkowitym i co najmniej 20% przy całkowitym zamknięciu lub poprzez zastosowanie skrzydeł uchylnych. Rodzaj nawiewnika: samoczynny, regulowany temperaturowo.

Ad14. Drzwi do wc dla niepełnosprawnych należy wyposażyć w samozamykacz, jak podano w opisie do technologii. Jeżeli nie ma możliwości zakupu drzwi wyposażonych w mechanizm samozamykający należy skrzydło doposażyć dodatkowo. Jeśli chodzi o budowę skrzydła należy pamiętać aby było ono wykonane w sposób oraz z materiałów umożliwiających łatwe zmywanie. Mogą być to drzwi płytowe lub drewniane z uwzględnieniem parametrów technicznych dla stolarki przeznaczonej do budynków użyteczności publicznej. Należy pamiętać aby drzwi zostały wykonane z materiałów posiadających aprobaty techniczne.

Ad15. Zgodnie z opisem technicznym należy zastosować urządzenia o parametrach nie gorszych jak zastosowane do projektu. Ważnym aspektem jest aby urządzenia posiadały atesty bezpieczeństwa, miały zbliżoną wielkość, stanowiły ten sam rodzaj urządzenia na którym ćwiczona jest dana sprawność dziecka. Urządzenia alternatywne powinny być skierowane do tej samej grupy wiekowej oraz obligatoryjnie mieć mniejszą lub równą strefę bezpieczeństwa (strefa upadku) jak urządzenie zastosowane w projekcie.