

Przemyśl, dn. 19.02.2019r.

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyślu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t.j. Dz.U. 2019, poz. 59), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o *zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1152), w związku z § 23 Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2294) dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2018 rok.

Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2018 r. stanowiły wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (t.j. Dz. U z 2017, poz. 2294) – wymagania określone w załącznikach 1 – 4 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyślu w 2018 roku dokonał poboru 4 próbek wody do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru nad wodociągiem Kolejowego Przejścia Granicznego w Werchracie, w tym 1 próbki w ramach interwencji po stwierdzeniu przekroczeń dopuszczalnych parametrów jakości wody. Właściciel wodociągu zlecił pobór 2 próbek wody do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej. Próbkę wody przebadano w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Badanie przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu wykazało przekroczenie dopuszczalnych parametrów mikrobiologicznych (*Escherichia coli*, bakterie grupy coli). W wyniku podjętych działań naprawczych jakość wody została doprowadzona do stanu odpowiadającego wymaganiom Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (t.j. Dz. U z 2017, poz. 2294).

W wyniku analizy oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyślu **nie stwierdza istotnych zagrożeń** dla zdrowia osób korzystających z wody dostarczanej przez w/w wodociąg, w związku z jej spożyciem.

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny
w Przemyślu

mgr Andrzej Borowski

Pod nadzorem Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Przemysłu w 2018 r. znajdowały się wodociągi:

Nazwa wodociągu	Jednostka odpowiedzialna za jakość wody dostarczanej przez wodociąg	Wielkość produkcji wody m3/d	Metody uzdatniania wody	Jakość dostarczanej wody	Szacunkowa liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody	Zgłoszone reakcje niepożądane	Prowadzone postępowania administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne
Wodociąg PKP Werchrata	PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie	2	dezynfekcja chemiczna	Przydatna do spożycia	30	Escherichia coli Bakterie grupy coli	-	Postępowanie wszczęto decyzją znak GPSZG.453-19/18 z dnia 23.10.2018r i zakończono 31.10.2019r.	Dezynfekcja sieci