

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
- art. 71 ust 1 i ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.03.2021 r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jasle, 38-200 Jasło, ul. Floriańska 112, reprezentowanego przez Pełnomocnika – Pana Tomasza Jaracz – ZRUG Rzeszów, Zakład Instalatorstwa Sp. z o. o., o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa w miejscowości Łówcza, gm. Narol i Nowe Brusno, gm. Horyniec”,

uzgadniając warunki realizacji przedsięwzięcia z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie – opinia znak: WOOS.4220.9.6.2021.NH.2 z dnia 18.03.2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 18.03.2021 r.)
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lubaczowie – opinia znak: PSNZ.9020.4.9.2021.ZC z dnia 18.03.2021 r. (data wpływu 19.03.2021 r.)
- Dyrektorem Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – opinia znak: RZ.ZZŚ.4.435.70.2021.MZ z dnia 06.04.2021 r. (data wpływu 19.04.2021 r.)

orzekam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa w miejscowości Łówcza, gm. Narol i Nowe Brusno, gm. Horyniec” o ile spełnione będą następujące warunki:

1. Znajdujące się na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać płazy i inne małe zwierzęta należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić zwierzętom dostanie się do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygradzeń z siatek lub folii) lub też zastosować rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian). Miejsca takie powinny być systematycznie kontrolowane, a ewentualnie znajdujące się w „pułapkach” płazy i inne zwierzęta niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska.

2. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, należy wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:
- a) grupy drzew/krzewów wygrodzić płotem o wysokości min. 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni;
 - b) pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy poprzez ich owinięcie np. matami wiklinowymi lub słomianymi (o wymiarach 1,7 x 1,5 m), a następnie ich oszalowanie deskami do wysokości 1,5 - 2,0 m (w zależności od wysokości drzewa);
 - c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew/krzewów przeprowadzać ręcznie lub niewielkimi koparkami;
 - d) przycinanie korzeni należy prowadzić ostrymi narzędziami tnącymi, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych, nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa;
 - e) w przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi lub pni należy podjąć działania ochronne: uszkodzone korzenie przyciąć pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń; pielęgnować należy wyłącznie rany świeże; w przypadku ran stycznych pielęgnacja sprowadza się wyłącznie do wyrównania brzegu rany ostrym narzędziem (należy przy tym uważać, aby nadmiernie nie poszerzać i nie pogłębiać rany), w przypadku ran poprzecznych – gałąź należy przyciąć „na obrączkę”; ran nie należy powlekać impregnatami i preparatami różnego rodzaju; dopuszczalnym nietoksycznym środkiem, którym można zabezpieczyć odkrytą miazgę przed wyschnięciem, jest preparat pełniący funkcję tzw. sztucznej kory (pokrywa się nim wyłącznie brzeg rany stycznej/poprzecznej); glebę w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić w bardziej zasobną w składniki odżywcze (torfową),
 - f) pozostawianie odsłoniętych korzeni nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny, wyjątek stanowi pozostawianie korzeni w słońcu trwające nie dłużej niż 1 godzinę i na powietrzu w dni wilgotne nie dłużej niż 8 godzin, do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, które należy regularnie zwilżać wodą, podobnie w okresie zimowym należy zabezpieczyć odsłonięte korzenie przed przemarzaniem za pomocą np. mat, koców lub warstwy torfu oszalowanego deskami;
 - g) nie lokalizować baz materiałowo - sprzętowych (magazyny, składy, bazy transportowe), urobku z wykopów i odpadów powstających podczas prowadzenia prac budowlanych w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, szczególnie należy unikać magazynowania w pobliżu drzew/krzewów cementu, wapna i gruzu;
 - h) nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu;
 - i) w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, pozostawić teren wokół drzew i krzewów w zasięgu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.

oraz

- 3. W trakcie prac prowadzonych w obrębie cieku „Gnojnik” (ID: 228264; działki nr ewid.: 180905_5.0009.1235/3; 180903_2.0004.4466/2), należy zachować szczególną ostrożność celem niedopuszczenia do zanieczyszczenia jego wód,
- 4. Przekroczenie gazociągiem ww. cieku należy wykonać metodą bezwykopową – przewiertu sterowanego na głębokości min. 1,50 m poniżej stałego dna cieku licząc od górnej krawędzi rury ochronnej. Miejsce przekroczenia należy w widoczny sposób oznakować.

5. Ewentualne uszkodzenia gruntu w obrębie skarp i/lub koryta ww. cieku, powstałe w wyniku prowadzonych prac, zostaną naprawione na koszt Inwestora, a miejsce przekroczenia zostanie przywrócone do stanu wyjściowego.

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Uzasadnienie

Procedura oddziaływania na środowisko została wszczęta w związku z wnioskiem z dnia 01.03.2021 r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jasle, 38-200 Jasło, ul. Floriańska 112, reprezentowanego przez Pełnomocnika – Pana Tomasza Jaracz – ZRUG Rzeszów, Zakład Instalatorstwa Sp. z o. o., o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa w miejscowości Łówcza, gm. Narol i Nowe Brusno, gm. Horyniec”.

Wniosek został prawidłowo skompletowany zgodnie z art. 74 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Do wniosku dołączono wymagane prawem dokumenty m. in.: Kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane określone w art. 62a ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Dla obszaru objętego wnioskiem nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stąd do doręczeń korespondencji zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w woj. podkarpackim, pow. lubaczowskim, gminie Horyniec-Zdrój i gminie Narol. W związku z tym na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wykraczającego poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie.

W związku z powyższym organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Horyniec-Zdrój.

Wójt Gminy Horyniec-Zdrój zawiadomieniem z dnia 8 marca 2021 r., znak G.6220.2.5.2021, powiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji. Informacja została również podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz w miejscu planowanej inwestycji, a także przesłane do Urzędu Miasta i Gminy Narol celem powiadomienia stron postępowania w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy.

W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły uwagi ani też zastrzeżenia co do projektowanej inwestycji.

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj.: „*instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko*”. Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia Wójt Gminy Horyniec-Zdrój, na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pismem znak G.6220.2.1.2021 z dnia 08.03.2021 r. wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Narol o wydanie opinii burmistrza dla terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie. Natomiast zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy, pismem znak: G.6220.2.2.2021 z dnia 08.03.2021 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismem znak G.6220.2.3.2021 z dnia 08.03.2021 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, oraz pismem znak: G.6220.2.4.2021 z dnia 08.03.2021 r. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (pismo zostało przesłane do Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli jako do organu właściwego), z prośbą o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Narol postanowieniem znak ROŚ.6220.2.2021 z dnia 6.04.2021 r. zaopiniował pozytywnie planowane przedsięwzięcie pod warunkiem zachowania obowiązujących wymogów i przepisów ochrony środowiska oraz przy zastosowaniu środków maksymalnie ograniczających szkody w środowisku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie pismem znak PSNZ.9020.4.9.2021.ZC z dnia 18.03.2021 r. pod względem wymagań higienicznych

i zdrowotnych wydał opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak: WOOS.4220.9.6.2021.NH.2 z dnia 18.03.2021 r. wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko o ile spełnione będą następujące warunki:

1. Znajdujące się na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać płazy i inne małe zwierzęta należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić zwierzętom dostanie się do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygrodzeń z siatek lub folii) lub też zastosować rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian). Miejsca takie powinny być systematycznie kontrolowane, a ewentualnie znajdujące się w „pułapkach” płazy i inne zwierzęta niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska.
2. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, należy wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:
 - a) grupy drzew/krzewów wygrodzić płotem o wysokości min. 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni;
 - b) pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy poprzez ich owinięcie np. matami wiklinowymi lub słomianymi (o wymiarach 1,7 x 1,5 m), a następnie ich oszalowanie deskami do wysokości 1,5 - 2,0 m (w zależności od wysokości drzewa);
 - c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew/krzewów przeprowadzać ręcznie lub niewielkimi koparkami;
 - d) przycinanie korzeni należy prowadzić ostrymi narzędziami tnącymi, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych, nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa;
 - e) w przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi lub pni należy podjąć działania ochronne: uszkodzone korzenie przyciąć pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń; pielęgnować należy wyłącznie rany świeże; w przypadku ran stycznych pielęgnacja sprowadza się wyłącznie do wyrównania brzegu rany ostrym narzędziem (należy przy tym uważać, aby nadmiernie nie poszerzać i nie pogłębiać rany), w przypadku ran poprzecznych – gałąź należy przyciąć „na obrączkę”; ran nie należy powlekać impregnatami i preparatami różnego rodzaju; dopuszczalnym nietoksycznym środkiem, którym można zabezpieczyć odkrytą miazgę przed wyschnięciem, jest preparat pełniący funkcję tzw. sztucznej kory (pokrywa się nim wyłącznie brzeg rany stycznej/poprzecznej); glebę w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić w bardziej zasobną w składniki odżywcze (torfową),
 - f) pozostawianie odsłoniętych korzeni nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny, wyjątek stanowi pozostawianie korzeni w słońcu trwające nie dłużej niż 1 godzinę i na powietrzu w dni wilgotne nie dłużej niż 8 godzin, do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, które należy regularnie zwilżać wodą, podobnie w okresie zimowym należy zabezpieczyć odsłonięte korzenie przed przemarzaniem za pomocą np. mat, koców lub warstwy torfu oszalowanego deskami;
 - g) nie lokalizować baz materiałowo - sprzętowych (magazyny, składy, bazy transportowe), urobku z wykopów i odpadów powstających podczas prowadzenia prac budowlanych w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu,

- szczególnie należy unikać magazynowania w pobliżu drzew/krzewów cementu, wapna i gruzu;
- h) nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu;
 - i) w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, pozostawić teren wokół drzew i krzewów w zasięgu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.

Jednocześnie RDOŚ informuje, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku gdy realizacja zadania będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli pismem znak: RZ.ZZŚ.4.435.70.2021.MZ z dnia 06.04.2021 r. wyraziło opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pod następującymi warunkami:

1. W trakcie prac prowadzonych w obrębie cieków „Gnojnik” (ID: 228264; działki nr ewid.: 180905_5.0009.1235/3; 180903_2.0004.4466/2), należy zachować szczególną ostrożność celem niedopuszczenia do zanieczyszczenia jego wód,
2. Przekroczenie gazociągiem ww. cieków należy wykonać metodą bezwykopową – przewiertu sterowanego na głębokości min. 1,50 m poniżej stałego dna cieków licząc od górnej krawędzi rury ochronnej. Miejsce przekroczenia należy w widoczny sposób oznakować.
3. Ewentualne uszkodzenia gruntu w obrębie skarp i/lub koryta ww. cieków, powstałe w wyniku prowadzonych prac, zostaną naprawione na koszt Inwestora, a miejsce przekroczenia zostanie przywrócone do stanu wyjściowego.

Jednocześnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uznało, że mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. C Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

W związku z wydaniem niniejszej decyzji bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o ocenach oddziaływania na środowisko, jej uzasadnienie winno zawierać informacje o uwarunkowaniach wymienionych w art. 63 ust. 1 przywołanej regulacji. Spośród uwarunkowań ujętych w wymienionym przepisie o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesądziły następujące kryteria:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) Skali przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w województwie podkarpackim, powiecie lubaczowskim, gminie Horyniec Zdrój i gminie Narol i polegało będzie na budowie nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 5,5 MPa,

z rur stalowych o średnicy nominalnej DN 200 i długości ok. 150 m.

W ramach realizacji budowy przewiduje się m.in.: wytyczenie, oznakowanie i organizację pasa montażowego oraz przygotowanie terenu robót, wykonanie prac ziemnych, wykonanie prac budowlano-montażowych, przeprowadzenia badania spoin i prób szczelności, wykonanie prac przyłączeniowych, przeprowadzenie prac rozbiórkowych oraz związanych z wyłączeniem istniejącego gazociągu z eksploatacji oraz oznakowanie obiektu i uporządkowanie terenu.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 3552/1, 3551/2, 3551/1 i 4466/2 w miejscowości Nowe Brusno, gmina Horyniec-Zdrój oraz 1505, 1269, 1020, 654/5 i 1235/3 w miejscowości Łówcza, gmina Narol. Trasa gazociągu przebiega przez tereny rolne, tereny zakrzewione i zadrzewione oraz przekracza ciek Gnojnik w km ok. 10+762. Powierzchnia pasa montażowego wyniesie ok. 1100 m². Przekroczenie cieku Gnojnik zostanie wykonane metodą bezwykopowa, bez naruszania brzegów cieku, pozostała część gazociągu zostanie wybudowana metodą wykopu otwartego. Projektowany gazociąg zostanie zlokalizowany po wschodniej stronie istniejącego gazociągu. Rurociąg będzie ułożony na głębokości ok. 1,2 m poniżej poziomu terenu istniejącego. Stary odcinek gazociągu zostanie wyłączony z eksploatacji i pozostawiony w ziemi, a w miejscu kolizji z projektowanym przedsięwzięciem zostanie wydobyty z gruntu.

Budowa odcinka gazociągu nie będzie powodować wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych, w czasie realizacji zajęty zostanie jedynie teren pod pasy technologiczne. Po zakończeniu prac teren będzie przywrócony do stanu pierwotnego.

b) Powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na otoczenie. W bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanej inwestycji nie planuje się innych inwestycji, których negatywne oddziaływania mogłyby się kumulować.

c) Różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Na czas realizacji prac budowlanych wymagane jest czasowe zajęcie terenu pod pas montażowy w celu wykonania wykopu, składowania urobku, magazynowania oraz scalania rur i elementów kształtowych, magazynowania armatury, transportu i komunikacji sprzętu budowlanego. Gazociąg zostanie ułożony z zachowaniem minimalnego przykrycia tj. 1,2 m. W miejscach przekroczeń dróg bądź innej infrastruktury gazociąg zostanie posadowiony głębiej. Dla ochrony istniejących gruntów przed wykonaniem wykopu otwartego górna warstwa gleby (humus) zostanie zebrana i zabezpieczona przed zmieszaniem z pozostałą masą ziemną.

Po zakończeniu robót budowlanych odłożona wcześniej warstwa humusu zostanie rozplantowana, a teren przywrócony do stanu pierwotnego.

d) Emisje i występowania innych uciążliwości

Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza oraz emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportujących materiały budowlane, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter krótkotrwały i odwracalny. Uciążliwości dla terenów sąsiednich związane z występowaniem hałasu, wibracji, emisji do powietrza, pyłu i błota. Będą to uciążliwości krótkotrwałe, odwracalne, nie pozostawiające trwałych śladów w środowisku. Zasięg ich będzie ograniczony i nie będzie decydować trwale o stanie środowiska w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia. Prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego w jego rejonie. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 960 m w kierunku północnym od projektowanego gazociągu.

W związku z funkcjonowaniem przedmiotowego gazociągu nie będą powstawały zanieczyszczenia pyłowo-gazowe oraz nie będzie on źródłem emisji hałasu.

e) Ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu

Przedsięwzięcie dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia poważnych awarii. Potencjalnym źródłem awarii mogłoby być mechaniczne uszkodzenie gazociągu, niemniej jednak prawdopodobieństwo takiego zdarzenia w normalnych warunkach pracy jest znikome, z uwagi na przykrywającą rurociąg warstwę gruntu, utrzymywanie strefy kontrolowanej oraz wysoki współczynnik bezpieczeństwa przy projektowaniu i budowie tego typu obiektów. Sieć gazociągowa zostanie zaprojektowana w sposób zabezpieczający rurociąg przed klęskami żywiołowymi. Biorąc pod uwagę powyższe, nie występuje wysokie ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej lub budowlanej mającej wpływ na analizowane przedsięwzięcie lub wywołanej przez realizację przedsięwzięcia.

f) Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, oraz ich wpływu na środowisko, w przypadku gdy planuje się ich powstawanie

Powstające na etapie realizacji i eksploatacji odpady, będą odpadami typowymi dla tego typu przedsięwzięć i będą zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797, ze zm.). Zostaną one poddane selektywnej zbiórce, magazynowane będą w pojemnikach odpowiednio dostosowanych do rodzaju odpadów oraz przekazane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

g) Zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożeń dla zdrowia ludzi, w tym wynikające z emisji.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

Teren, na którym będzie realizowane przedmiotowe zadanie zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie: PLGW2000120, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

Teren przedsięwzięcia leży poza strefami ochronnymi ujęć wód, poza obszarami zagrożenia powodzią oraz poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

b) Obszary wybrzeży i środowisko morskie

Nie występują.

c) Obszary górskie lub leśne

Nie występują.

d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 ze zm.) (dalej Planu) teren przedsięwzięcia położony jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): „Łówczanka” - kod: PLRW200017228269, typ 17 (potok nizinny piaszczysty), będącej niemonitorowaną, naturalną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych, wyznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony zależnych od wód: tj.: PK6501 Południoworoztoczański Park Krajobrazowy (Podkarpacki), OSO Puszcza Solska PLB060008; OSO Roztocze PLB060012; OZW Horyniec PLH180017.

e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody;

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania w granicach: Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XXXIX/783/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3586, ze zm.) oraz Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XXXIX/790/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 3631 ze zm.) oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków Roztocze PLB060012.

Teren, w obrębie którego planuje się zadanie, położony jest w obszarze korytarza ekologicznego Puszcza Solska GKPdC-1A, wyznaczonego w Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005), który został zaktualizowany w latach 2010–2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

Zaznacza się, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XXXIX/783/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie Obszaru oraz § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XXXIX/790/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Jednakże, w myśl art. 17 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.), zakazy odnoszące się do obszarów chronionego krajobrazu i parków krajobrazowych, nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.).

Przepisy art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) definiują „budowę i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń” jako cel publiczny. Ze względu na lokalny charakter ww. działań, przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi inwestycję celu publicznego (art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Zatem w rozpatrywanej sprawie znajduje zastosowanie odstępstwo od zakazów obowiązujących w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, w tym od zakazu, o którym mowa powyżej.

Według informacji zamieszczonej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w obszarze realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Jak przedstawiono w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w związku z usytuowaniem gazociągu realizacja zadania nie będzie wiązała się z koniecznością przeprowadzenia wycinki drzew oraz krzewów. Zebrana w pierwszym etapie wykonywania wykopów wierzchnia warstwa próchniczna gleby (humus), będzie magazynowana osobno i zostanie wykorzystana do zasypania wykonywanych wykopów.

Znajdujące się na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać płazy i inne małe zwierzęta będą zabezpieczane w taki sposób, aby uniemożliwić zwierzętom dostanie się do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygrodzeń z siatek lub folii) lub zastosowane będą rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian). Miejsca takie będą systematycznie kontrolowane, a ewentualnie znajdujące się w „pułapkach” płazy i inne zwierzęta niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska.

Drzewa występujące w pobliżu wykonywanych prac, zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. poprzez ich osłonięcie), a prace prowadzone w ich pobliżu będą wykonywane ręcznie.

Mając na uwadze rodzaj, skalę oraz usytuowanie przedsięwzięcia uznano, iż nie będzie ono w sposób znaczący oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody, o których mowa w art. 2 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody, w tym na przedmioty i cele ochrony ww.

obszaru Natura 2000, na integralność tego obszaru i spójność sieci Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym oceny oddziaływania na obszary Natura 2000, wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Na terenie objętym oddziaływaniem przedsięwzięcia nie występują:

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne,
- zabytki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków,
- zabytki archeologiczne,

h) Gęstość zaludnienia,

Gęstość zaludnienia dla Gminy Narol wynosi 42,2 os/km², natomiast gęstość zaludnienia dla Gminy Horyniec-Zdrój wynosi 24 os/km².

i) Obszary przylegające do jezior,

Nie występują

j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Nie występują

k) Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe

Prowadzone prace nie spowodują zmian stanu wody w gruntach sąsiednich, a wody powierzchniowe i gruntowe zostaną zabezpieczone przed możliwością przedostania się do nich materiałów i substancji używanych podczas realizacji prac. Dla zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, w przypadku możliwego wycieku paliwa z pracujących maszyn lub urządzeń, Inwestor zastosuje odpowiednie sorbenty. Używane do prac maszyny i pojazdy będą myte, ewentualnie naprawiane – poza terenem inwestycji, natomiast ich tankowanie będzie odbywać się poza terenem przedsięwzięcia lub w jego obrębie w specjalnie wyznaczonym miejscu, z użyciem środka zabezpieczającego grunt.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

1. Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

W trakcie realizacji przedsięwzięcia źródłami generującymi hałas w sposób znaczący będą maszyny i urządzenia budowlane typu: koparka, agregat prądotwórczy, szlifierka kątowa. Wszystkie urządzenia pracować będą jedynie w porze dnia, tj. pomiędzy 7:00 a 18:00. Jako, że

najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 960 m w kierunku północnym hałas jaki będzie występował w czasie prac budowlanych nie będzie powodował uciążliwości akustycznych dla mieszkańców. Niniejsze przedsięwzięcie w czasie eksploatacji nie spowoduje zwiększenia już istniejących czynników wpływających na środowisko. Hałas jaki będzie występował w czasie prac budowlanych będzie miał charakter krótkoterminowy i ustąpi po zakończeniu realizacji zadania.

2. Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

3. Charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z powstawaniem oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

4. Prawdopodobieństwa oddziaływania

Zasięg oddziaływania ograniczy się wyłącznie do najbliższego otoczenia. Emisja substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy i nie spowoduje zmian w środowisku.

5. Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji, określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania Wójt Gminy Horyniec-Zdrój uznał, że brak jest konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

Integralną częścią niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca szczegółowy opis przedsięwzięcia.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Horyniec-Zdrój w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
 2. Zgodnie z przepisem art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego - w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
- Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł.



WOJTA GMINY
mgr inż. Robert Serkis

Załączniki decyzji:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia,
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora,
2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione w trybie art. 49 Kpa,
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli,
4. Burmistrz Miasta i Gminy Narol.

Załącznik do decyzji Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 13 maja 2021 r. znak G.6220.2.9.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

„Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa w miejscowości Łówcza, gm. Narol i Nowe Brusno, gm. Horyniec”

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w województwie podkarpackim, powiecie lubaczowskim, gminie Horyniec Zdrój i gminie Narol i polegało będzie na budowie nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 5,5 MPa, z rur stalowych o średnicy nominalnej DN 200 i długości ok. 150 m.

W ramach realizacji budowy przewiduje się m.in.: wytyczenie, oznakowanie i organizację pasa montażowego oraz przygotowanie terenu robót, wykonanie prac ziemnych, wykonanie prac budowlano-montażowych, przeprowadzenia badania spoin i prób szczelności, wykonanie prac przyłączeniowych, przeprowadzenie prac rozbiórkowych oraz związanych z wyłączeniem istniejącego gazociągu z eksploatacji oraz oznakowanie obiektu i uporządkowanie terenu.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 3552/1, 3551/2, 3551/1 i 4466/2 w miejscowości Nowe Brusno, gmina Horyniec-Zdrój oraz 1505, 1269, 1020, 654/5 i 1235/3 w miejscowości Łówcza, gmina Narol. Trasa gazociągu przebiega przez tereny rolne, tereny zakrzewione i zadrzewione oraz przekracza ciek Gnojnik w km ok. 10+762. Powierzchnia pasa montażowego wyniesie ok. 1100 m². Przekroczenie cieku Gnojnik zostanie wykonane metodą bezwykopowa, bez naruszania brzegów cieku, pozostała część gazociągu zostanie wybudowana metodą wykopu otwartego. Projektowany gazociąg zostanie zlokalizowany po wschodniej stronie istniejącego gazociągu. Rurociąg będzie ułożony na głębokości ok. 1,2 m poniżej poziomu terenu istniejącego. Stary odcinek gazociągu zostanie wyłączony z eksploatacji i pozostawiony w ziemi, a w miejscu kolizji z projektowanym przedsięwzięciem zostanie wydobyty z gruntu.

Budowa odcinka gazociągu nie będzie powodować wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych, w czasie realizacji zajęty zostanie jedynie teren pod pasy technologiczne. Po zakończeniu prac teren będzie przywrócony do stanu pierwotnego.

WÓJT GMINY
mgr inż. Robert Serkis

