



PAŃSTWOWY GRANICZNY INSPEKTOR SANITARNY W PRZEMYŚLU

ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl
tel.: (16) 678 27 86, 678 20 68 fax: (16) 678 45 87
e-mail: gsse.przemysl@pis.gov.pl

GPSZG.453-5-3/21

Przemyśl, dn. 28.06.2021r.

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 195), art. 104 ust. 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735) art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028), oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) – po zapoznaniu się z wynikami badania laboratoryjnego próbki wody pobranej w dniu 22.06.2021 r. (sprawozdanie z badań Nr: DL.LHK.P.9052.1.40.2021 z dnia 25.06.2021 r.) z wodociągu w Werchracie - Kolejowe Przejście Graniczne - administrowanego przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Rzeszowie NIP: 5250000251 REGON: 000126801

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyśle

stwierdza

przydatność do spożycia przez ludzi wody produkowanej przez wodociąg Kolejowego Przejścia Granicznego w Werchracie.

Uzasadnienie

W związku z decyzją Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Przemyśle znak: GPSZG.453-5-1/21 z dnia 18.06.2021 r. stwierdzającą brak przydatności do spożycia wody z wodociągu Kolejowego Przejścia Granicznego w Werchracie z uwagi na obecność w badanej wodzie bakterii grupy coli w ilości 18 jtk/100ml oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C >300 jtk/ml i nakazującą podjęcie działań naprawczych poprzez dezynfekcję i płukanie sieci oraz poinformowanie Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Przemyśle o wykonaniu tych działań, w dniu 22.06.2021 r. przedstawiciel Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Przemyśle dokonał poboru próbki wody produkowanej przez wodociąg Kolejowego Przejścia Granicznego w Werchracie do badań

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

laboratoryjnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych (protokół pobrania próbki wody nr GPSZG.453-3-5/21 z dnia 22.06.2021 r.).

Badania próbki wody przeprowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie Dział Laboratoryjny Laboratorium Higieny Komunalnej w Przemysłu (sprawozdanie z badań Nr: DL.LHK.P.9052.1.40.2021 z dnia 25.06.2021 r.) wykazały, że badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w części A i C załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemysłu orzekł jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przysługuje Stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, za pośrednictwem Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Przemysłu, które należy wnieść na adres: Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemysłu, ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.



Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny
w Przemysłu

mgr Andrzej Borowski

(podpis i pieczętka Państwowego Granicznego
Inspektora Sanitarnego w Przemysłu)

Otrzymują :

1. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie
ul. Rondo Mogiłskie 1, 31-516 Kraków
e-mail: sekretariat.knkr@pkp.pl + forma papierowa (za potwierdzeniem odbioru)
2. PKP S.A. Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Rzeszowie
e-mail: elzbieta.folta@pkp.pl
3. Wójt Gminy Horyniec-Zdrój – e-mail: ug@horyniec-zdroj.pl
4. a/a

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI