

Przemyśl, dn. 15.03.2022r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
Z WODOCIĄGU ZAOPATRUJĄCEGO W WODĘ PRZEZNACZONĄ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI OBIEKTY
KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W WERCHRACIE

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyślu, zgodnie z rocznym harmonogramem poboru próbek wody, w 2021 roku dokonał poboru 2 próbek wody do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru nad wodociągiem oraz 3 próbek poza harmonogramem ze względu na wcześniejsze przekroczenia. Właściciel wodociągu zlecił pobór 5 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej nad wodociągiem. Wyniki badań zleconych w ramach kontroli wewnętrznej zostały przekazane Państwowemu Granicznemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przemyślu. Pobrane próbki wody były badane w zakresie parametrów grupy A w miesiącu marcu, kwietniu, czerwcu, sierpniu i wrześniu, a w zakresie parametrów grupy B w maju. W badanych próbkach stwierdzono przekroczenia ogólnej liczby drobnoustrojów i bakterii grupy coli. Przeprowadzone działania naprawcze doprowadziły do uzyskania stanu odpowiadającego wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). Skuteczność działań naprawczych potwierdzono sprawozdaniami z badań, na podstawie których Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyślu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Charakterystyka wodociągu:

Wodociąg oparty o ujęcie podziemne – studnia kopana. Uzdatnianie wody – dezynfekcja prowadzona okresowo podchlorynem sodu. Wodociąg produkuje ok 2 m³ wody na dobę. Wodociąg zaopatruje obiekty Kolejowego Przejścia Granicznego w Werchracie. Ciśnienie na sieci utrzymuje urządzenie hydroforowe. Wodociąg nie zaopatruje w wodę stałych mieszkańców a jedynie obiekty KPG w Werchracie.

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny
w Przemyślu

mgr Andrzej Borowski