

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyśle, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 338 z późn. zm.), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o *zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 537 z późn. zm.), w związku z § 23 Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz.U. z 2017, poz. 2294) dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2023 rok.

Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2023 r. stanowiły wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017, poz. 2294) – wymagania określone w załącznikach 1 – 4 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyśle w 2023 roku dokonał poboru 2 próbek wody do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru nad wodociągiem Kolejowego Przejścia Granicznego w Werchracie. Właściciel wodociągu zlecił pobór 3 próbek wody do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej. Próbkę wody przebadano w zakresie parametrów grupy A i B. Badane próbki wody odpowiadały wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

W wyniku analizy oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyśle **nie stwierdza istotnych zagrożeń** dla zdrowia osób korzystających z wody dostarczanej przez w/w wodociąg, w związku z jej spożyciem.

Pod nadzorem Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu w 2023 r. znajdowały się wodociągi:

Nazwa wodociągu	Jednostka odpowiedzialna za jakość wody dostarczanej przez wodociąg	Wielkość produkcji wody m ³ /d	Metody uzdatniania wody	Jakość dostarczanej wody	Szacunkowa liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody	Zgłoszone reakcje niepożądane	Prowadzone postępowania administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne
Wodociąg PKP Werchrata	PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie	2	dezynfekcja fizyczna (UV)	Przydatna do spożycia	30	-	-	-	-

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny
w Przemyślu

mgr Andrzej Borowski