

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
Z WODOCIĄGU ZAOPATRUJĄCEGO W WODĘ PRZEZNACZONĄ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI OBIEKTY
KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W WERCHRACIE**

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyśle, zgodnie z rocznym harmonogramem poboru próbek wody, w 2023 roku dokonał poboru 2 próbek wody do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru nad wodociągiem. Właściciel wodociągu zlecił pobór 3 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej nad wodociągiem. Wyniki badań zleconych w ramach kontroli wewnętrznej zostały przekazane Państwowemu Granicznemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przemyśle. Pobrane próbki wody były badane w zakresie parametrów grupy A w miesiącu kwietniu, maju, październiku i listopadzie, a w zakresie parametrów grupy B w lipcu. Przeprowadzone badania wykazały przydatność wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (tj. Dz.U. 2017 poz. 2294). Przeprowadzone badania zostały potwierdzone sprawozdaniami, na podstawie których Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyśle stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Charakterystyka wodociągu:

Wodociąg oparty o ujęcie podziemne – studnia kopana. Uzdatnianie wody – dezynfekcja prowadzona w sposób ciągły lampą UV. Wodociąg produkuje ok. 2 m³ wody na dobę. Wodociąg zaopatruje obiekty Kolejowego Przejścia Granicznego w Werchracie. Ciśnienie na sieci utrzymuje urządzenie hydroforowe. Wodociąg nie zaopatruje w wodę stałych mieszkańców a jedynie obiekty KPG w Werchracie.