

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Data kontroli: 17.03. 2014 r.

Przedmiot i zakres kontroli:

Kontrola gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy.

Kontrolujący: Komisja Rewizyjna w składzie:

Danuta Szymańska – przewodnicząca,
Helena Pruska – zastępca przewodniczącej,
Gabriela Honisz – członek,
Mirosław Ledwoń – członek,
Halina Trybus - członek.

Przebieg czynności kontrolnych:

W toku kontroli informacji udzielał eksploatator sieci, pan Roman Browarski właściciel Zakładu Ochrony Środowiska HYDROTECH w Dąbrowie Górniczej oraz kierownik inwestycji Jarosław Pasieka.

Komisja w trakcie kontroli zapoznała się z przedstawionym materiałem dotyczącym kosztów utrzymania sieci wodno – kanalizacyjnej w okresie od stycznia do końca października 2013 roku:

- koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków 105.462,00 zł,
- koszty wymiany i remontu pomp na przepompowniach 33.870,00 zł,
- koszty związane z utrzymaniem sieci 51.745,00 zł,
- koszty dotyczące utrzymania ujęć wody 69.128,00 zł,
- koszty usuwania awarii sieci wodnej i kanalizacyjnej 134.354,40 zł.

Roczne obroty dotyczące gminy to około 1 mln zł.

Miesięczne wpłaty odbiorców usług wynoszą około 90 tys. zł.

Miesięczne koszty to 15 tys. zł czynsz, koszty związane z zatrudnieniem 6 osób (5 na utrzymaniu sieci i 1 w administracji), energia elektryczna od 15 do 20 tys. zł, pozostałe to koszty związane z utrzymaniem sieci.

Roczna opłata za korzystanie ze środowiska 30 tys. zł oraz 4 tys. badanie wody.

Harmonogram badania wody uzgodniony jest z sanepidem, większe ujęcia badane są 4 razy w roku w tym 1 kontrolne badanie.

Utrzymanie ujęcia wody w Pawełkach gwarantując aby była zdatna do picia jest bardzo kosztowne, jedynym rozwiązaniem jest pociągnięcie wodociągu z Kochcic do Pawełek. Był zrobiony kosztorys, jest to inwestycja za 0,5 mln zł.

Ujęcie wody w Kochanowicach – jest jedno ujęcie z którego obecnie eksploatuje się oraz drugie za budynkiem wielofunkcyjnym, studnia ta po przygotowaniu jest w stanie zapewnić dostarczanie wody.

Ujęcie wody w Kochcicach zapewnia dostarczanie wody.

Ujęcie w Lubockiem także zapewnia dostarczanie wody.

Do Harbułtowic i Droniowic woda dostarczana jest z Lublińca.

Funkcjonowanie nowej sieci kanalizacyjnej w Droniowicach i Harbułtowicach – studnie różnią się głębokością, bezpiecznie nie można obsługiwać tej sieci. Potrzebne jest urządzenie do bezpiecznego udrażniania kanalizacji.

W Jawornicy wylewa przepompownia przy braku prądu.

Straty utraty wody ze względu na starą sieć, będącą na końcu swojej możliwości, sięgają około 20%.

Pytania i wnioski Komisji:

Skąd biorą się awarie w nowo wybudowanej kanalizacji w Droniowicach, było ich 6. W Harbułtowicach nie ma takich problemów. Należy zbadać drożność tej kanalizacji tzw. inspekcją telewizyjną.

W Jawornicy poprawić ciśnienie wody w sieci i zmniejszyć brak dostawy wody.

Sporządzić wykaz sprawnych hydrantów dla potrzeb OSP.

Podpisy członków Komisji:

Danuta Szymańska

Halina Trybus

Helena Pruska

Gabriela Honisz

Mirosław Ledwoń

Podpis kierownika inwestycji:

Jarosław Pasieka