

Dotyczy: zapytania Wykonawcy

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w dniu 16.09.2014r. wpłynęło następujące zapytania dotyczące treści SIWZ do przetargu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Kochcickiej w Pawelkach”:

Pyt.1: Czy, oprócz gwarancji Wykonawcy na roboty budowlane, wymagana będzie także gwarancja producenta materiałów wykorzystanych w inwestycji?

Pyt.2: Czy zamawiający dopuści zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu, jako rozwiązanie równoważne, produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7?

Pyt.3: Czy Inwestor, z uwagi na miejsce eksploatacji słupów oświetleniowych, przewiduje zastosowanie słupów cechujących się stopniem ochrony nie mniejszym niż IP44, które może ograniczyć dostęp osób trzecich do instalacji elektrycznej znajdującej się wewnątrz słupa?

Pyt.4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zasady „jedynego kryterium najniższej ceny” na zastosowanie obok kryterium cenowego następujących kryteriów oceny ofert:

Kryterium I: Kosztu eksploatacji słupa w skali roku

Kryterium II: Oferowany okres gwarancji producenta słupa obejmująca gwarancję antykorozyjną na oferowany rodzaj słupa?

W odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Gmina Kochanowice udziela poniższej odpowiedzi:

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dokonuje zmiany gwarancji.

Gwarancja zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu, przy czym należy zastosować rozwiązania równoważne, ewentualny słup kompozytowy należy zabudować również na fundamencie, gdyż zwiększa to stabilność słupa w podłożu.

Odpowiedź 3:

Słupy aluminiowe oświetleniowe powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 40-6:2004P Słupy oświetleniowe aluminiowe - Wymagania. Wartość klasy IP oraz klasy IK wyrażana jest dla opraw oświetleniowych, nie dla słupów oświetleniowych. IP dla wnętrza słupa powinno być nie mniejsze niż IP34.

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie dokonuje zmiany kryterium oceny ofert oraz ich znaczenia.

Kryterium oceny ofert oraz ich znaczenie zgodnie z SIWZ.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech