

Kochanowice, 01.09.2015 r.

GiR.271.01.2015

Dotyczy: zapytania Wykonawcy

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), Zamawiający informuje, że w dniu 01.09.2015 r. wpłynęło następujące zapytanie dotyczące treści SIWZ do przetargu pn. **"Budowa mikroinstalacji prosumenckiej z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych w Kochanicach"**:

Pytanie nr 1

Czy przez uziemienie otokowe Zamawiający rozumie obkopenie budynku szkoły wokół, a także czy połączenie konstrukcji wsporczej ma być z najbliższymi zwodami istniejącymi?

W odpowiedzi na zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Gmina Kochanowice udziela poniższych odpowiedzi:

Odpowiedź 1

Instalacja uziemienia instalacji fotowoltaicznej powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej. W przypadku nie osiągnięcia wymaganej wartości uziemienia obecnej instalacji odgromowej, należy wykonać dodatkową rozbudowę (naprawę) uziemienia celem poprawy tego parametru.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech