



- 1 - wentylator ścienny z czujnikiem ruchu z funkcją opóźnienia czasowego zakończony nasadą obrotową Tulipan Ø150
- 2 - wentylator ścienny z czujnikiem ruchu z funkcją opóźnienia czasowego
- 3 - wentylator grawitacyjny WLO-315 na podstawie dachowej B/III
- 4 - Nawietrzak ścienny higrosterowalny ZLA 160 Helios
- 5 - wentylator ścienny HXBR/4-355 z żaluzją ścienną PER-355-W i regulatorem REB-1N

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa [m ²]
2/1	Sala spotkań	166,80
2/2	Toaleta męska	5,55
2/3	Toaleta damska	7,28
2/4	Pomieszczenie pomocnicze	3,63
SUMA		183,26

Adam Dyla, ul. Wzrosowa 4, 42-700 Lubliniec			
Przedmiot opracowania:	Projekt budowlany zamieniny wewnętrznych instalacji sanitarnych		
Nazwa i adres inwestycji:	Termomodernizacja Budynku Remizy Strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiecku wraz z przebudową 42-700 Lubiecko, ul. Strażacka 1, dz. nr 2453/506		
Inwestor:	Gmina Kochanowice, ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice		
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Zdzickiewicz	455/02	
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Myga	414/02	
Data:	02.2018	Skala: 1:100	nr rys. 10
Temat:	Wentylacja - Rzut piętra		