

Pytanie 3.16

Prosimy o udostępnienie dokumentacji branży architektonicznej wraz z zestawieniami stolarki okiennej, drzwi wraz z określeniem parametrów przenikalności cieplnej i ewentualnej odporności ogniowej drzwi.

Odpowiedź 3.16

Budynek powinien spełniać wymagania klasy odporności przeciwpożarowej „E” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2019 poz. 1065