



Powierzchnia użytkowa		
nr	nazwa pomieszczenia	powierzchnia
3.01	Klatka schodowa 2	22,17 m ²
3.02	Szyb windy 2	0,00 m ²
3.03	Pustka pom. rezerwowe/magazynek	0,00 m ²
3.04	Pustka czytelnia z księgozbiorem podręcznym	0,00 m ²
3.05	Szyb windy 1	0,00 m ²
3.06	Klatka schodowa 1	15,56 m ²
3.07	Sekretariat	22,32m ²
3.08	Pom. biurowe 1	21,70 m ²
3.09	Pom. biurowe 2	27,57 m ²
3.10	Pom. biurowe 3	19,29 m ²
3.11	Pustka kotłowni	0,00 m ²
SUMA pow. użytkowej		128,61 m ²

- LEGENDA:
- — — — — instalacja wody zimnej
 - — — — — instalacja wody ciepłej
 - — — — — instalacja cyrkulacji
 - — — — — instalacja wody pożarowej
 - Pw pion instalacji wody

- UWAGI:
1. Źródłem wody jest projektowane przyłącze wody - poza zakresem opracowania.
 2. Podejścia pod przybory prowadzone w brzdach wykonać z rur tworzywowych.
 3. Ciepła woda przygotowywana będzie centralnie w zasobniku ciepłej wody.
 4. Instalację wody p.poż wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
 5. Na instalacji p.poż. zamontować zawór antyskażeniowy typu EA.
 6. Na instalacji zamontować zestaw podnoszący ciśnienie na cele socjalne oraz pożarowe.
 7. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 8. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową.
 9. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
 10. Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.
 11. Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).
 12. Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem.

BRUS, LACHOWICZ - ARCHITEKCI

41 - 800 ZABRZE; UL. WOLNOŚCI 345 a / pokój 901 tel/fax (32) 777 13 01

TEMAT:
ANEKS DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: "PROJEKT WYKONAWCZY REKONSTRUKCJI I RENOWACJI" ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GORZELNI W KOCHCICACH"

OBIEKT / ZAKRES:
ADAPTACJA ZABYTKOWYCH ZABUDOWAŃ Z 1903 r. WOKÓŁ PALACU LUDWIKA VON BALLESTREMA - GORZELNIA Kochcice, ul. Ogrodowa 5, 42-713 KOCHANOWICE NR, DZIAŁKI 6/49, 6/55, 6/54, k.m.1pgr Kochcice

INWESTOR:
GMINA KOCHANOWICE
ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice

BRANŻA: PW / IS NR PROJEKTU: 683/09/2020 DATA: LIPIEC 2020

TEMAT RYSUNKU:
RZUT PODDASZA - INSTALACJA WODOCIĄGOWA

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Rafał Radowiecki
uprawnienia budowlane w specjalności sanitarny do projektowania bez ograniczeń nr PDK/0118/PWOS/14

SKALA:
1:100

S-04