



- LEGENDA:
- Pw instalacja wody pożarowej
Pion instalacji wody
- UWAGI:
1. Źródłem wody jest projektowane przyłącze wody - poza zakresem opracowania.
 2. Podejścia pod przybory prowadzone w bruzdach wykonać z rur tworzywowych.
 3. Ciepła woda przygotowywana będzie centralnie w zasobniku ciepłej wody.
 4. Instalację wody p.poż wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
 5. Na instalacji p.poż. zamontować zawór antyskażeniowy typu EA.
 6. Na instalacji zamontować zestaw podnoszący ciśnienie na cele socjalne oraz pożarowe.
 7. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 8. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową.
 9. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
 10. Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.
 11. Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).
 12. Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem.

BRUS , LACHOWICZ - ARCHITEKCI

41 - 800 ZABRZE; UL. WOLNOŚCI 345 a / pokój 901 tel/fax (32) 777 13 01

TEMAT: ANEKS DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: "PROJEKT WYKONAWCZY REKONSTRUKCJI I RENOWACJI" ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GORZELNI W KOCHCICACH"		TEMAT RYSUNKU: AKSONOMETRIA INSTALACJI WODY POŻAROWEJ	
OBIEKT / ZAKRES: ADAPTACJA ZABYTKOWYCH ZABUDOWAŃ Z 1903 r. WOKÓŁ PALACU LUDWIKA VON BALLESTREMA - GORZELNIA Kochcice, ul. Ogrodowa 5, 42-713 KOCHANOWICE NR. DZIAŁKI 6/49, 6/55, 6/54, k.m.1pgr Kochcice		PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Rafał Radowiecki uprawnienia budowlane w specjalności sanitarno-technicznej do projektowania bez ograniczeń nr PDK/0118/PWOS/14	
INWESTOR: GMINA KOCHANOWICE ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice			
BRANŻA: PW / IS		NR PROJEKTU: 683/09/2020	
DATA: LIPIEC 2020			

S-06

SKALA:
