

Znak: GIR.271.1.1.2021

Kochanowice, dn. 13 lipca 2021 r.

### **Informacja dla Wykonawców nr 4 oraz zmiana treści SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn.: „**Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w gminie Kochanowice**”, znak: GIR.271.1.1.2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:

#### **Pytanie 1:**

czy jest możliwość wydłużenia terminu składania ofert, (projekty udostępnione przez inwestora są niekompletne oraz jest wiele rozbieżności pomiędzy poszczególnymi częściami projektów)

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert tj.: z dnia 14.07.2021 r. na dzień 16.07.2021 r.

#### **Pytanie 2:**

Do wykonania płyty fundamentowa jaki zastosować beton B25 czy B 30 (projekt cz opisowa i rysunkowa- rozbieżności)

#### **Odpowiedź:**

Do wykonania płyty fundamentowej należy stosować beton B-30.

#### **Pytanie 3:**

czy na pewno wykonać zbrojenie prętem fi 10 mm na wylewi cementowej w cz biurowej?

#### **Odpowiedź:**

Tak

#### **Pytanie 4:**

Rozbieżności w warstwach posadzki pomiędzy cz. opisową a rysunkową

#### **Odpowiedź:**

Należy stosować nast. Warstwy:

- Warstwa wykończeniowa – płytki gresowe
- Wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona siatkami z prętów fi 10 mm o okach 15x15 cm
- izolacja przeciwwilgociowa

- Styropian twardy podłogowy EPS-100
- Izolacja przeciwwilgociowa
- Płyta żelbetowa gr. 35 cm zbrojona górną i dolną z bet. B-30
- izolacja przeciwwilgociowa
- Warstwa piasku zagęszczonego gr. 30 cm
- Grunt rodzimy

**Pytanie 5:**

brak opracowania konstrukcyjnego w dokumentacji,

**Odpowiedź:**

Wszystkie informacje odnośnie branży konstrukcyjnej potrzebne do wyceny zawarte są w załączonym do SWZ projekcie.

**Pytanie 6:**

brak projektów technicznych, instalacji wodno kanalizacyjnych, elektrycznych na które powołuje się projekt budowlany,

**Odpowiedź:**

Odpowiedz została już udzielona – **Informacja dla Wykonawców nr 3.**

**Pytanie 7:**

jakie są projektowane gatunki stali na konstrukcje stalowe i zbrojenie płyty betonowej?,

**Odpowiedź:**

Na konstrukcję główną należy stosować stal S355, stal zbrojeniowa – A-III (34GS).

**Pytanie 8:**

jaki jest przewidziany sposób zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej?,

**Odpowiedź:**

Odpowiedz została już udzielona – **Informacja dla Wykonawców nr 3.**

**Pytanie 9:**

jakie są wymagane parametry agregatu prądotwórczego ?

**Odpowiedź:**

Odpowiedz została już udzielona – **Informacja dla Wykonawców nr 3.**

**Pytanie 10:**

jakie są wymagane parametry stolarki okiennej, żaluzji okiennej ?

**Odpowiedź:**

Odpowiedz dot. żaluzji okiennej została już udzielona – **Informacja dla Wykonawców nr 3.**

Stolarka okienna – zgodnie z projektem tj.:

„Okna z profili PCV w kolorze szarym, szyba podwójna z jedną powłoką selektywną o izolacyjności cieplnej 1,1 W/m<sup>2</sup>K. oraz nawiewnikami.

Drzwi zewnętrzne z profili PCV.

Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe. Ościeżnice drewniane.

W pomieszczeniu sanitarnym stolarka drzwiowa z podcięciem nawiewnym.

W pomieszczeniu magazynowym zaprojektowano bramy garażowe segmentowe, ocieplane.

Kolorystyka stolarki drzwiowej do ustalenia z inwestorem.”

#### **Pytanie 11:**

jakie są wymagane parametry wyposażenia pomieszczeń biurowych ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia w tym zakresie Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129), dokonuje zmiany treści SWZ w ten sposób, że:

#### **1. W rozdziale XXII ust. 1 SWZ wprowadza się następujące zmiany:**

##### **Było:**

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **12.08.2021 r.**

##### **Jest:**

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **14.08.2021 r.**

#### **2. W rozdziale XXIII ust. 1 i 4 SWZ wprowadza się następujące zmiany:**

##### **Było:**

1. Oferty należy składać w terminie do dnia **14.07.2021 roku do godziny 10:00** na zasadach opisanych w punkcie w Rozdziale XII SWZ.
4. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 14.07.2021 r. o godzinie 11:00** za pomocą aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/EncryptDecrypt>.

##### **Jest:**

1. Oferty należy składać w terminie do dnia **16.07.2021 roku do godziny 10:00** na zasadach opisanych w punkcie w Rozdziale XII SWZ.
4. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 16.07.2021 r. o godzinie 11:00** za pomocą aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/EncryptDecrypt>.

**3. W Opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku nr 1 do SWZ dodaje się pkt 7:**

**7. Wykaz wyposażenia pomieszczeń biurowych:**

- Szafa aktowa wymiary 80x40x182, wieńce szaf z płyty 28 mm - 3 szt.,
- szafa aktowo – ubraniowa, wymiary 80x40x182, wieńce szaf z płyty 28 mm – 1 szt.,
- regał, wymiary 80x40x111, wieńce szaf z płyty 28 mm – 1 szt.,
- biurko narożne łuk, wymiary 160/65x160/60 cm, blat z płyty 28 mm – 2 szt.,
- kontener do biurka 3 szuflady, wymiary 40x50x57 cm, blat z płyty 28 mm – 2 szt.,
- stolik kwadratowy, wymiary 80x80x76 cm, blat z płyty 28 mm – 1 szt.,
- fotel biurowy – 2 szt.,
- krzesło biurowe – 2 szt.,
- metalowa szafa kartotekowa, wymiary 41,5x63x128,5 cm – 2 szt.,
- komputer z oprogramowaniem (pakiet Office) – 2 szt.,
- urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner), wymiary 602x665x790 mm – 1 szt.,
- niszczarka – 1 szt.,
- zakup wagi podkładowej – osiowej – 1 szt.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamieszcza zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ na stronie prowadzonego postępowania.**

**Powyższa zmiana treści SWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert. Zgodnie z art.286 ust. 9 ustawy Pzp zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenieo zmianie ogłoszenia w BZP oraz na stronie prowadzonego postępowania.**

**Zatwierdził:  
Z up. WÓJTA - SEKRETARZ GMINY  
Andrzej Domagała**