


- UWAGI:
- ZASTOSOWAĆ RURY PVC-U LITE TYP CIĘŻKI SN8, SDR34:
 - a) Ø160 x 4,7mm,
 - a) Ø200 x 5,9mm,
 - c) Ø315 x 9,2mm.
 - przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
 - rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 15cm, zasypka grubości 30cm,
 - przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego - należy wykonać przekopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego niezainventaryzowanego,
 - na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia sieci,
 - skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15 42-700 Lubliniec		Zamawiający: Gmina Kochanowice ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice	
Opracował: Nazwiska		Podpis	
Projektant: mgr inż. R. Golaś Upr. Nr.: SLK/6594/PWBS/17		Tytuł rysunku: Profile kanalizacji deszczowej	
Sprawdzający: inż. J. Biela Upr. Nr.: 715/01		Data: I.2021r. Skala: 1:100 Nr rys.: 6	