

- Oprawa świetłówkowa hermetyczna 2xTLD 36W
- Oprawa świetłówkowa rastrowa nasuflitowa 2xTLD 36W

Wyłącznik Schodowy podtynkowy

- Gniazdo wtykowe podwójne 230V 16A podtynkowe ze stykiem ochronnym

Wyłącznik Pojdywójny podtynkowy

Instalację w pomieszczeniach socjalno biurowych i pozostałych wykonać jako podtynkową

w pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz stosować osprzęt uszczelniony IP 44

gniazdki instalować na wysokości 1,4m a gniazda wtykowe na wysokości 1,1m od posadzki

w obiekcie należy wykonać połączenia wyrównawcze obejmujące część przewodzące

obce konstrukcji budynku, części przewodzące instalacji sanitarnych, szynę PE w rozdzielnicach oraz uziom odgromowy budynku

UKŁAD SIECIOWY TT

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM (OCHRONA PRZY USZKODZENIU) :

- samoczynne wyłączenie zasilania
- urządzenia II klasy ochrony

PROJEKT BUDOWY-SALA EKSPONICJA		INWESTOR		SKALA	
RENOWACJA I MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ		42-713 KOCHANOWICE UL. LUBUSKA 5		1:50	
TAKI REZULTAT		RSUNE		5	
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – PIĘTRO CZĘŚĆ II		Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe		5	
PROJEKTOWAŁ: inż. MARCIN PAŚCOWSKI		PROJEKTOWAŁ: inż. MARCIN PAŚCOWSKI		PROJEKTOWAŁ: inż. MARCIN PAŚCOWSKI	
nr ew. SLK/0067/POE/03		nr ew. SLK/0067/POE/03		nr ew. SLK/0067/POE/03	
DATA		DATA		DATA	
05.06.016		05.06.016		05.06.016	
42-700 Lubliniec, ul. Powstańców 54		42-700 Lubliniec, ul. Powstańców 54		42-700 Lubliniec, ul. Powstańców 54	
A. Bogacki & M. Kuliński		A. Bogacki & M. Kuliński		A. Bogacki & M. Kuliński	
Erichsen		Erichsen		Erichsen	

