

- elementy rozdzielniczy zabudować w obudowie wnekowej 24-ro modułowej zamkanej drzwiczkami metalowymi z zamkiem
- obudowa powinna być wykonana w II-giej klasie ochronności

DATA: 05.06.06		OPRACOWAL: inż.MARCIN PASOŃ		PDPIS:		Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne-Handlowe Eitech len A.Bogacki & M.Kulik 42-700 Lubliniec, ul.Powstańców 54	
		PROJEKTOWAL: inż.MARIAN KULIK nr ew.SLK/0067/P00E/03		PDPIS:			
TEMAT RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICZY T2						RYS.NR: 7	
PROJEKT BUDOWLANY-BRANZA ELEKTRYCZNA: REMONT I MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ GMINNEGO CENTRUM KULTURY I INFORMACJI W KOCHANOWICACH		INWESTOR: GMINNE CENTRUM KULTURY I INFORMACJI 42-713 KOCHANOWICE UL. LUBLINIĘCKA 5		SKALA:			

Nr Obwodu	0	1	2	3	4
Nazwa Obwodu	Zasil. ze złącza pomiarowego Wyt. Główny	Napięcia Kontrola	Pracownia Choreograficzna	Pracownia Choreograficzna	Rezerwa
Moc Zainstalowana (kW)	5,42		0,32	0,6	4,5
Ilość Sztuk			4	2	—
Typ Przewodu	YDY 5 x 4mm2		YDY 3x1,5/4x1,5	YDY 3x2,5	-
Długość Całkowita (m)	30		8/5	13	-

$P_I = 5.42\text{ kW}$
 $k_Z = 0.92$
 $P_S = 5.00\text{ kW}$

Rozdzielnica T2

