



- elementy rozdzielnic zabudować w obudowie wnękowej
- dwa moduły zamknięte drzwiczkami metalowymi z zamkiem
- obudowa powinna być wykonana w II-giej klasie ochronności

$P_i = 20,22 \text{ kW}$
 $k_z = 0,60$
 $P_s = 12,13 \text{ kW}$

