



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Znak: GIR.271.1.23.2025

Kochanowice, dn. 29.12.2025 r.

Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn.: „**Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w budynkach użyteczności publicznej**”, znak: GIR.271.1.23.2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dzień dobry, proszę o wyjaśnienie treści zapisu "co najmniej jedno zadanie związane z projektowaniem i budową minimum 10 instalacji fotowoltaicznych z magazynem energii na łączną kwotę 400 tys. zł brutto każda" Proszę o sprostowanie czy każda z instalacji fotowoltaicznych z magazynem energii składająca się na zadanie powinna mieć wartość 400 tys zł brutto, czy też całe zadanie powinno opiewać na kwotę 400 tys zł brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wymagane dotyczy **co najmniej jednego zadania obejmującego zaprojektowanie i budowę minimum 10 instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii**, przy czym **łączna wartość tego zadania wynosiła minimum 400 000,00 zł brutto**.

Wskazana kwota **400 000,00 zł brutto** odnosi się do **łącznej wartości całego zadania**, obejmującego wszystkie instalacje fotowoltaiczne z magazynami energii wchodzące w jego zakres Zamawiający nie wymaga, aby każda pojedyncza instalacja wchodząca w skład zadania miała wartość 400 000,00 zł brutto.

Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnienie punktacji za gwarancje. Zamawiający wymaga gwarancji producenta dot. długości gwarancji magazynów energii i paneli fotowoltaicznych? czy magazynów energii i inwerterów? Proszę o potwierdzenie że to ma być gwarancja producenta

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że punktacja w kryterium dotyczącym gwarancji odnosi się do **gwarancji producenta dla magazynów energii oraz paneli fotowoltaicznych**.

Zamawiający potwierdza, że w ramach kryterium oceniana jest **gwarancja udzielona przez producenta urządzeń**, a nie gwarancja wykonawcy.


Pytanie 3:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość realizacji płatności częściowych lub udzielania zaliczki na poczet realizacji Przedmiotu Zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że **nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek** na poczet realizacji Przedmiotu Zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający **dopuszcza możliwość realizacji płatności częściowych**, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w projektowanych postanowieniach umowy.


WÓJT
mgr inż. Jacek Mokros