

URZĄD GMINY KOSZĘCIN

Ul. Powstańców Śląskich 10
42-286 Koszęcin



tel. 034 3576 100
fax. 034 576 108

www.koszecin.pl

e-mail: koszecin@koszecin.pl

Koszęcin, dnia 19.03.2010 rok

WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA ZADANIE PN.

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULIC CICHEJ I CHOIPINA W MIEJSCOWOŚCI STRZEBIŃ

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na równoważne słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania słupów wykonanych z innego materiału. Proszę o zastosowanie słupów wg projektu budowlanego. Jednocześnie informujemy, że dopuszcza się zastosowanie słupów oświetleniowych innych producentów o parametrach i materiałach równoważnych z projektowanymi słupami.

Wójt Gminy Koszęcin
mgr inż. Grzegorz Ziaja