

Koszęcin 23.03.2010

OGŁOSZENIE


Urząd Gminy w Koszęcinie zaprasza do złożenia ofert na „Zabudowę przewodów i opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Prądy przy ulicy Ligonii”, zgodnie z warunkami wydanymi przez ENION Grupa TAURON, Rejon Dystrybucji w Lublińcu, nr ZECz/RD3/ZS3/PB/7224/2009, z dnia 11.12.2009r.

Oferta powinna zawierać : wartość cenową brutto, zawierającą wycenę wszystkie punktów w/w warunków przyłączenia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych „ Konkurs ofert - Oświetlenie ulicy Ligonii w miejscowości Prądy ”, w terminie do 08.04.2010 r. do godz.15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy 42-286 Koszęcin ul. Powstańców nr10.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Urszula Stempniak tel.034 3210 820. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 1994 roku ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

Wójt Gminy Koszęcin


mgr inż. Grzegorz Ziaja

Lubliniec dn. 11.12.2009 roku

Nasz znak: ZECz/RD3/ZS3/PB/7224/2009

Urząd Gminy Koszęcin

**ul. Powstańców Śl. 10
42-286 KOSZĘCIN**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z Nr 54, poz. 348) z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi, w odpowiedzi na Państwa pismo o numerze GK/US/7014/68/09, ENION S.A. Oddział w Częstochowie – Zakład Energetyczny Częstochowa Rejon Dystrybucji Lubliniec zwany dalej ENION określa warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej instalacji oświetlenia drogowego przy ulicy Ligonia w miejscowości Prądy.

1. Techniczne warunki przyłączenia.

- 1.1. Na istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia przy ulicy Ligonia w miejscowości Prądy od stanowiska słupowego nr 11 do stanowisk nr: 15 i 18 zabudować przewody oświetlenia drogowego typu AsXSn o przekrojach wynikających z obliczeń, z własnym (niezależnym od linii elektroenergetycznej) przewodem neutralnym, po przystosowaniu istniejącej linii do nowych warunków pracy. Istniejąca linia napowietrzna niskiego napięcia zasilana jest ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Prądy (S-242).
- 1.2. Na istniejących stanowiskach słupowych linii napowietrznej niskiego napięcia o numerach: 14, 15, 16, 17 i 18 zabudować pięć opraw oświetlenia drogowego w drugiej klasie ochronności z energooszczędnymi lampami sodowymi wysokoprężnymi o mocy 100 W.
- 1.3. Sieć niskiego napięcia zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Prądy (S-242) pracuje w układzie TT.
- 1.4. Miejscem przyłączenia będzie stanowisko słupowe nr 11 linii napowietrznej niskiego napięcia przy ulicy Ligonia w miejscowości Prądy.
- 1.5. Miejscem dostarczania energii elektrycznej będą zaciski prądowe w miejscu przyłączenia projektowanej instalacji oświetlenia drogowego do przewodów linii napowietrznej niskiego napięcia na stanowisku słupowym nr 11.