

**WYJAŚNIENIA DO PRZEDMIARU ROBÓT UL.LOMPY W RUSINOWICACH
KANAL fi 200 mm**


Dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Rusinowicach ul.Lompy/**

Numer ogłoszenia: 294786 - 2010; data zamieszczenia: 16.09.2010

Pytania: **Roboty ziemne**

1) Pozycja przedmiaru nr 34 – KNR 2-01 0230-01 zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10m w gruncie kat.I-III jest 957,63 m3. Pozycja przedmiaru 35 – KNR 2-01 0236-01 zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat. I-III jest 518,96 m3. Czy ilość gruntu zagęszczonego nie powinna odpowiadać ilości gruntu do zasypiania wykopów.

Odpowiedź: ilość gruntu zagęszczonego powinna odpowiadać ilości gruntu do zasypiania wykopów. Należy w pozycji 35 przedmiaru przyjąć do wyceny 957,63 m3

WÓJT GMINY

mgr inż. Grzegorz Ziąja