

Koszęcin, 29.09.2009r.

URZĄD GMINY
42-286 Koszęcin
woj. śląskie

Nr 7024/LJ/16/2009r.

EKOSAN

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska S.C.

Al. Armii Krajowej 60/62

42-200 Częstochowa

Warunki techniczne dla wykonania :

- 1) Kanału sanitarnego w ul. Lompy w Rusinowicach
- 2) Kanału sanitarnego i sieci wodociągowej w ul. Bocznej od Dąbrówki w Koszęcinie
- 3) Kanału sanitarnego w ul. Ks. Gołka w Rusinowicach

KANALIZACJA

- Kanały sanitarne należy wykonać z rur PCV $\varnothing 200$ mm
- Studzienki rewizyjne wykonać z kręgów żelbetowych $\varnothing 1200$ mm
- Studzienki przyłączeniowe kanalizacyjne wykonać typu VAVIN $\varnothing 425$ mm
- Przyłącza kanalizacyjne wykonać z rur PCV $\varnothing 160$ mm do pierwszej studzienki na posesji.

WODOCIĄG

- Należy wykonać z rur PE $\varnothing 100$ mm
- Hydranty podziemne $\varnothing 80$ mm
- Przyłącza wykonać z rur PE $\varnothing 40$ mm do budynków mieszkalnych.

WOYT GMINY
mgr inż. Andrzej Ziąta