

Koszęcin, dnia 17.03.2011 rok

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, zaprasza do składania ofert na:

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa oświetlenia drogowego / ścieżki pieszo rowerowej / w ulicach : Lubliniecka i Poprzeczna w miejscowości Strzebiń, na podstawie wydanych Warunków przyłączenia Nr WR/309875/11 z dnia 20.01.2011r.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 tekst jednolity ze zm).

Opis przedmiotu zamówienia :

Projekt budowlany powinien obejmować :

- projekt budowlany bez przyłączy,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót,
- kosztorys nakładczy,
- kosztorys inwestorski.

Dokumentacja powinna być kompletna, wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego / dołączyć kserokopie uprawnień wraz z kserokopią zaświadczenia /.

Przed wyceną zaleca się wizję lokalną obiektu dla wykonania projektu budowlanego .

Warunki udziału w konkursie :

1. Wykonawca musi dysponować potencjałem kadrowym w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

Oferta powinna zawierać :

Cenę brutto, za którą zostanie wykonany przedmiot zamówienia.

Cena winna być wyrażona w formie ryczałtu i musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem projektu budowlanego.

Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert do dnia 30.03.2011r. do godziny 12 .00.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Koszęcinie przy ulicy Powstańców 10, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO – Budowa oświetlenia drogowego w ulicach : Lubliniecka i Poprzeczna w miejscowości Strzebiń.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami : Urszula Stempniak – tel. /034/3576100 w. 120.

Spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia ceny za jaką zostanie zrealizowane zamówienie.

Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z wybranym wykonawcą.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Urzędu Gminy Koszęcin. Takie zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

Urząd Gminy w Koszęcinie może do momentu podpisania umowy zrezygnować z wykonania zamówienia lub odwołać postępowanie udzielenia zamówienia bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie mają w takiej sytuacji prawa do żadnego odszkodowania. W takim wypadku Wykonawcy zostaną poinformowani o tej decyzji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Koszęcinie.

Wójt Gminy Koszęcin

mgr inż. Grzegorz Ziaja

P. Słupniau / 4

Adres do korespondencji:

ENION Spółka Akcyjna
Oddział w Częstochowie
Rejon Dystrybucji Lubliniec
ul. Klonowa 1
42-700 Lubliniec
tel. 34 351 53 00
fax 34 356 12 03
e-mail: czestochowa.dp3@enion.pl



Lubliniec, dnia 20-01-2011 r.

Nr: WR/309875/11



URZĄD GMINY KOSZĘCIN
KOSZĘCIN ul. POWSTAŃCÓW 10
42-286 KOSZĘCIN

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca:

URZĄD GMINY KOSZĘCIN
KOSZĘCIN ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10
42-286 KOSZĘCIN

obiekt:

oświetlenie drogowe

adres przyłączanego obiektu: STRZEBIŃ, ul. LUBLINIECKA i ul. POPRZECZNA

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 10-01-2011 r.

Odpowiadając na wniosek z dnia 10-01-2011 r., informujemy, że:

- zapewniamy przyłączenie do sieci ENION S.A. i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej 5 kW (w tym moc istniejąca 3 kW), na poniższych warunkach.

I Wymagania techniczne

1. Miejsce przyłączenia: stanowisko słupowe nr 46 linii napowietrznej nN przy ulicy Wąskiej w miejscowości Strzebiń, zasilanie ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV STRZEBIŃ 2 [3-S377].
2. a) miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe w miejscu przyłączenia projektowanej instalacji oświetleniowej do przewodów linii napowietrznej nN na stanowisku słupowym nr 46 przy ulicy Wąskiej w miejscowości Strzebiń.
b) miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe w miejscu przyłączenia projektowanej instalacji oświetleniowej do przewodów linii napowietrznej nN na stanowisku słupowym nr 46 przy ulicy Wąskiej w miejscowości Strzebiń.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie budowy przyłącza: nie dotyczy,
 - b) w zakresie rozbudowy sieci: ENION S.A. zmodernizuje w niezbędnym zakresie instalację oświetlenia drogowego w rozdzielnicy szafowej nN na stacji transformatorowej 15/0,4 kV STRZEBIŃ 2 [3-S377],
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji: Wnioskodawca od istniejącego stanowiska słupowego nr 46 linii napowietrznej nN przy ulicy Wąskiej dobuduje niezbędny odcinek linii oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej i oświetlenia drogowego ulicy Poprzecznej w miejscowości Strzebiń.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: istniejący licznik energii elektrycznej bezpośredni 3-fazowy, 1-strefowy,
 - b) miejsce zainstalowania: w rozdzielnicy szafowej nN na stacji transformatorowej 15/0,4 STRZEBIŃ 2 [3-S377].Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
5. Zabezpieczenia główne (przedlicznikowe):
 - a) prąd znamionowy: z obliczeń,
 - b) rodzaj: ENION S.A. wymieni istniejące wkładki topikowe na odpowiednie,
 - c) lokalizacja: w miejscu istniejącym.

ENION Spółka Akcyjna
ul. Zawila 65 L
30-390 Kraków
tel: 12 261 10 00
fax 12 261 10 01
e-mail: centrala@enion.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000012216,
NIP: 675-000-12-25, REGON: 350626576
Kapitał zakładowy (wpłacony): 253 048 507,74 zł

www.enion.pl

6. Do obliczeń przyjąć:
 - a) dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż **10 kA**.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, **$\text{tg } \varphi \leq 0,4$** .
8. Sieć pracuje w układzie:
 - a) **0,4 kV - TT**.
9. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania:
 - a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczającego:
 - dla przerwy planowanej - **16 godzin**,
 - przerwy nieplanowanej - **24 godzin**;
 - b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczającego:
 - przerw planowanych - **35 godzin**,
 - przerw nieplanowanych - **48 godzin**.
10. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

II Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Przyłączane przez Odbiorcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. ENION S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Podmiot Przyłączany umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
4. Na cały zakres prac opracować dokumentację techniczno – prawną. Wnioskodawca opracuje dokumentację techniczno-prawną na zakres prac określonych w pkt. 3c).
5. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Lubliniec.
6. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Odbiorniki wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci ENION S.A.
7. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
8. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Inwestor winien zwrócić się do Rejonu Dystrybucji Lubliniec z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
9. ENION S.A. oświadcza, że po spełnieniu przez Podmiot Przyłączany powyższych warunków przyłączenia, a w szczególności po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z późniejszymi zmianami).
10. W przypadku przewidywanego uczestnictwa w Rynku Energii Elektrycznej należy spełnić dodatkowe warunki dotyczące układu pomiarowego zgodnie z wymaganiami technicznymi układów pomiarowo-rozliczeniowych dla podmiotów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ENION S.A.
11. W razie konieczności wymiany istniejących słupów linii nN wynikającej z obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji wsporczych zamieszczonych w projekcie, wymiany ich dokona Wnioskodawca własnym kosztem i staraniem, według procedur obowiązujących w ENION SA. Na etapie opracowania projektu Wnioskodawca winien wystąpić do Rejonu Dystrybucji Lubliniec z wnioskiem o określenie warunków ich przebudowy.
12. Roboty elektromontażowe związane z zainstalowaniem oświetlenia drogowego na konstrukcjach wsporczych wspólnych z liniami rozdzielczymi niskiego napięcia należy zrealizować wyłącznie w technologii prac pod napięciem według obowiązującej w ENION S.A. Oddział w Częstochowie instrukcji organizacji wykonywania prac pod napięciem w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 30 kV – numer I - 035/ZECz.

13. Przed przystąpieniem do wykonywania prac na sieci ENION SA właściciel lub przedstawiciel firmy posiadający odpowiednie pełnomocnictwa gminy winien podpisać w Rejonie Dystrybucji Lubliniec porozumienie regulujące szczegóły organizacyjne i finansowe związane z ich realizacją. Za czynności związane z wydaniem polecenia na pracę, dopuszczeniem brygad wykonawcy do pracy oraz ewentualne utracone zyski i koszty związane z powiadamianiem odbiorców o planowych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej ENION SA będzie każdorazowo pobierał opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem zawartym w „Taryfie” ENION S.A.
14. Po zakończeniu prac na danym obiekcie wykonawca ma obowiązek zgłosić wybudowane urządzenia do odbioru technicznego w Rejonie Dystrybucji Lubliniec.
15. Eksploatacja dobudowanej instalacji i urządzeń oświetleniowych, będących przedmiotem niniejszych warunków przyłączenia, winna odbywać się podstawie odrębnej umowy na świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg. ENION SA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków przyłączenia w przypadku przyjęcia innych ustaleń dotyczących eksploatacji nowo przyłączanej instalacji i urządzeń oświetleniowych.

W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował **Piotr Budzyński**

Kierownik
Działu Rozwoju i Utrzymania Sieci
inż. Zbigniew Rempelt

Kierownik
Wydziału Zarządzania Siecią
Zatwierdziłmgr.inż. Leszek Świder

Załącznik:
projekt umowy o przyłączenie
informacja o dokumentach niezbędnych do podpisania umowy

Kopie:
RD3/ZS