

### ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, zaprasza do składania ofert na:

**WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Ks. Muszera w miejscowości Strzebiń, na podstawie wydanych Warunków przyłączenia Nr WR/309376/10 z dnia 12.07.2010r.**

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 tekst jednolity ze zm.).

**Opis przedmiotu zamówienia :**

**Projekt budowlany powinien obejmować :**

- projekt budowlany bez przyłączy,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót,
- kosztorys nakładczy,
- kosztorys inwestorski.

**Dokumentacja powinna być kompletna, wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego / dołączyć kserokopie uprawnień wraz z kserokopią zaświadczenia /.**

Przed wyceną zaleca się wizję lokalną obiektu dla wykonania projektu budowlanego .

**Warunki udziału w konkursie :**

1. Wykonawca musi dysponować potencjałem kadrowym w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

**Oferta powinna zawierać :**

Cenę brutto, za którą zostanie wykonany przedmiot zamówienia.

Cena winna być wyrażona w formie ryczałtu i musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem projektu budowlanego.

**Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

**Termin składania ofert do dnia 30.03.2011r. do godziny 12 : 30.**

**Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Koszęcinie przy ulicy Powstańców 10, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO – Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Ks. Muszera w miejscowości Strzebiń.**

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami : Urszula Stempniak – tel. /034/3576100 w. 120.

Spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia ceny za jaką zostanie zrealizowane zamówienie.

**Uwaga:**

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.**

**Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z wybranymi wykonawcą.**

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Urzędu Gminy Koszęcin. Takie zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

Urząd Gminy w Koszęcinie może do momentu podpisania umowy zrezygnować z wykonania zamówienia lub odwołać postępowanie udzielenia zamówienia bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie mają w takiej sytuacji prawa do żadnego odszkodowania. W takim wypadku Wykonawcy zostaną poinformowani o tej decyzji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Koszęcinie.

Wójt Gminy Koszęcin

mgr inż. Grzegorz Ziąja

Adres do korespondencji:

ENION Spółka Akcyjna  
Oddział w Częstochowie  
Rejon Dystrybucji Lubliniec  
ul. Klonowa 1  
42-700 Lubliniec  
tel. 34 351 53 00  
fax 34 366 12 03  
e-mail: czestochowa.dp3@enion.pl



*2.11.10 Karpis*  
*proszę o uwzględnienie*

Lubliniec, dnia 12-07-2010 r.

Nr: WR/309376/10

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca:

URZĄD GMINY KOSZĘCIN  
ul. POWSTAŃCÓW 10  
42-286 KOSZĘCIN

obiekt:

oświetlenie drogowe

adres przyłączanego obiektu: STRZEBIŃ, ul. ks. E. Muszera

URZĄD GMINY KOSZĘCIN  
ul. POWSTAŃCÓW 10  
42-286 KOSZĘCIN

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 28-06-2010 r.

Odpowiadając na wniosek z dnia 28-06-2010 r., informujemy, że:

- zapewniamy przyłączenie do sieci ENION S.A. i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej 1 kW, na poniższych warunkach.

### I Wymagania techniczne

1. Miejsce przyłączenia: stanowisko słupowe linii napowietrznej nN zlokalizowane obok posesji nr 22 przy ulicy ks. E. Muszera w miejscowości Strzebiń, zasilanie ze stacji transformatorowej STRZEBIŃ PAWILON [3-S852].
2. a) miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe w miejscu przyłączenia kabla zasilającego szafę sterowniczo - pomiarową do przewodów linii napowietrznej nN na stanowisku słupowym zlokalizowanym obok posesji nr 22 przy ulicy ks. E. Muszera w miejscowości Strzebiń.  
b) miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe w miejscu przyłączenia kabla zasilającego szafę sterowniczo - pomiarową oświetlenia drogowego do przewodów linii napowietrznej nN na stanowisku słupowym zlokalizowanym obok posesji nr 22 przy ulicy ks. E. Muszera w miejscowości Strzebiń.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:  
a) w zakresie budowy przyłącza: nie dotyczy,  
b) w zakresie rozbudowy sieci: nie dotyczy,  
c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji: Wnioskodawca zabuduje wonostojącą szafę sterowniczo - pomiarową oświetlenia drogowego przy istniejącym stanowisku słupowym linii napowietrznej nN zlokalizowanym obok posesji nr 22 przy ulicy ks. E. Muszera w miejscowości Strzebiń, wykona kablem połączenie szafy sterowniczo - pomiarowej oświetlenia drogowego z przewodami linii napowietrznej nN na stanowisku słupowym zlokalizowanym obok posesji nr 22, z szafy sterowniczo - pomiarowej wybuduje wydzieloną linię oświetlenia drogowego ulicy ks. E. Muszera, dla zasilania oświetlenia drogowego projektowanego na istniejącej linii napowietrznej nN przy ulicy ks. E. Muszera na nieabędnym odcinku zabuduje przewody typu AsXSn o przekrojach wynikających z obliczeń z własnym (niezależnym od linii elektroenergetycznej) przewodem neutralnym, po przystosowaniu istniejącej linii do nowych warunków pracy.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV:  
a) rodzaj układu: licznik energii elektrycznej bezpośredni 1-fazowy, 1-strefowy,  
b) miejsce zainstalowania: w wolnostojącej szafie sterowniczo - pomiarowej oświetlenia drogowego.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.

5. Zabezpieczenia główne (przedlicznikowe):
  - a) prąd znamionowy: **6 A**,
  - b) rodzaj: **wyłącznik nadmiarowo - prądowy typu "S" o charakterystyce B**,
  - c) lokalizacja: **w wolnostojącej szafie sterowniczo - pomiarowej oświetlenia drogowego**.
6. Do obliczeń przyjąć:
  - a) dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż **10 kA**.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej,  $\text{tg } \varphi \leq 0,4$ .
8. Sieć pracuje w układzie:
  - a) **0,4 kV - TT**.
9. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania:
  - a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczającego:
    - dla przerwy planowanej - **16 godzin**,
    - przerwy nieplanowanej - **24 godzin**;
  - b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczającego:
    - przerw planowanych - **35 godzin**,
    - przerw nieplanowanych - **48 godzin**.
10. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

## II Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Przyłączane przez Odbiorcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. ENION S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Podmiot Przyłączany umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
4. Na cały zakres prac opracować dokumentację techniczno – prawną. Wnioskodawca opracuje dokumentację techniczno-prawną na zakres prac określonych w pkt. 3c).
5. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Lubliniec.
6. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Odbiorniki wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci ENION S.A.
7. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
8. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Inwestor winien zwrócić się do Rejonu Dystrybucji Lubliniec z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
9. ENION S.A. oświadcza, że po spełnieniu przez Podmiot Przyłączany powyższych warunków przyłączenia, a w szczególności po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z późniejszymi zmianami).
10. Przed zawarciem umowy o przyłączenie do sieci Podmiot Przyłączany zobowiązany jest zawrzeć umowę dzierżawy stanowisk słupowych linii napowietrznej nN. W celu zawarcia umowy dzierżawy prosimy kontaktować się z Działem Rozwoju i Utrzymania Sieci w Rejonie Dystrybucji Lubliniec.
11. W przypadku przewidywanego uczestnictwa w Rynku Energii Elektrycznej należy spełnić dodatkowe warunki dotyczące układu pomiarowego zgodnie z wymaganiami technicznymi układów pomiarowo-rozliczeniowych dla podmiotów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ENION S.A.
12. W razie konieczności wymiany istniejących słupów linii nN wynikającej z obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji wsporczych zamieszczonych w projekcie, wymiany ich dokona Wnioskodawca własnym kosztem i staraniem, według procedur obowiązujących w ENION SA. Na etapie opracowania projektu Wnioskodawca winien wystąpić do Rejonu Dystrybucji Lubliniec z wnioskiem o określenie warunków ich przebudowy.

13. Roboty elektromontażowe związane z zainstalowaniem oświetlenia drogowego na konstrukcjach wsporczych wspólnych z liniami rozdzielczymi niskiego napięcia należy zrealizować wyłącznie w technologii prac pod napięciem według obowiązującej w ENION S.A. Oddział w Częstochowie instrukcji organizacji wykonywania prac pod napięciem w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 30 kV – numer I - 035/ZECz,
14. Przed przystąpieniem do wykonywania prac na sieci ENION SA właściciel lub przedstawiciel firmy posiadający odpowiednie pełnomocnictwa gminy winien podpisać w Rejonie Dystrybucji Lubliniec porozumienie regulujące szczegóły organizacyjne i finansowe związane z ich realizacją. Za czynności związane z wydaniem polecenia na pracę, dopuszczeniem brygad wykonawcy do pracy oraz ewentualne utracone zyski i koszty związane z powiadamianiem odbiorców o planowych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej ENION SA będzie każdorazowo pobierał opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem zawartym w „Taryfie” ENION S.A.
15. Po zakończeniu prac na danym obiekcie wykonawca ma obowiązek zgłosić wybudowane urządzenia do odbioru technicznego w Rejonie Dystrybucji Lubliniec.
16. Eksploatacja dobudowanej instalacji i urządzeń oświetleniowych, będących przedmiotem niniejszych warunków przyłączenia, winna odbywać się podstawie odrębnej umowy na świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg. ENION SA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków przyłączenia w przypadku przyjęcia innych ustaleń dotyczących eksploatacji nowo przyłączanej instalacji i urządzeń oświetleniowych.

W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie oraz projekt umowy dzierżawy stanowisk słupowych linii napowietrznej niskiego napięcia.

Przygotował **Piotr Budzyński**

Kierownik  
Działu Rozwoju i Utrzymania Sieci  
inż. Zbigniew Rempelt

Zatwierdził .....

Dyrektor  
Rejonu Dystrybucji Lubliniec  
inż. Andrzej Górski

Załącznik:

projekt umowy o przyłączenie  
projekt dzierżawy stanowisk słupowych linii napowietrznej niskiego napięcia  
informacja o dokumentach niezbędnych do podpisania umowy

Kopie:  
RD3/ZS