



- SŁUP ALUMINIOWY O ŚREDNICY $\varnothing 120\text{mm}$ PRZY PODSTAWIE
- WYSOKOŚĆ PONAD ZIEMIĘ 6 m
- MONTAŻ NA FUNDAMENCIE B-50
- OPRAWA SGS 103/70W
- ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: SODOWE SON-T 70W

Inwestor :	URZĄD GMINY KOSZĘCIN 42 - 286 KOSZĘCIN, UL. POWSTAŃCÓW 10		
Nazwa opracowania	PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA ELEKTRYCZNA		
Obiekt :	OŚWIETLENIE ULICZNE 42-700 RUSINOWICE UL. LEŚNA DZ. GEOD. 513/4;514		
Treść rysunku:	SYLWETKA PROJEKTOWANYCH LATARNI	Branża:	inst. - elektr.
		Stadium:	PB
Projektował:	dr inż. Józef Biela upr. nr 152/99	Data:	XI 2010
Opracował:	inż. Adrian Derner	Skala:	
Sprawdził:	inż. Marian Kulik upr. nr 67/03	Nr rys.:	IE 05