

"EKO-SAN"

mgr inż. Ewa Fokczyńska

WODOCIĄGI, KANALIZACJA I INSTALACJE SANITARNE

EKO/KOS/W/06/10

Lubliniec, 2010-11-10

HAUSBUD Sp. z O.O.
Ul. Ligonia 21
42-286 Koszęcin

Warunki Zapewnienia Dostawy Wody

W odpowiedzi na wniosek, „EKO-SAN” Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne w Lublińcu wydaje następujące warunki zapewnienia dostawy wody do terenu pod inwestycję (działki 2955/671, 2770/671, 2772/671) położonych w Koszęcinie przy ul. Powstańców Śl.:

- a. Należy uzyskać zgodę właściciela gminnej sieci wodociągowej tj. Urzędu Gminy Koszęcin na podłączenie do wodociągu.
- b. Należy opracować projekt budowlany przyłącza i uzgodnić go w PZUDP w Lublińcu
- c. Uzyskać zgodę zarządcy drogi wojewódzkiej przez którą będzie przebiegać przyłączyć
- d. Projekt należy uzgodnić z eksploatatorem sieci wodociągowej t.j. „EKO-SAN” Wodociągi, Kanalizacja, Instalacje Sanitarne, Lubliniec, ul. Piłsudskiego 4, tel. (34) 356 46 70
- e. Podłączenie wody do posesji wykonać z istniejącego wodociągu PCW ø250 przebiegającego wzdłuż ul. Powstańców Śl. poprzez:
 - montaż nawiertki NWZ 250/ 2" (AKWA lub HAWLE)
 - wykonanie przewodu przyłączeniowego PE 100, SDR11, PN16
 - zabudowę studni wodomierzowej z tworzywa sztucznego z zestawie wodomierzowym składającym się w kolejności z: zaworu odcinającego 1", wodomierza $q_n = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, zaworu odcinającego ze spustem 1", oraz zaworu antyskażeniowego 1".
- f. Studnia wodomierzowa winno być zabezpieczona przed zalaniem wodą, zamrażaniem oraz dostępem osób trzecich.


"EKO-SAN"

mgr inż. Ewa Fokczyńska

WODOCIĄGI, KANALIZACJA I INSTALACJE SANITARNE

- g. Przed przystąpieniem do robót należy zlecić wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.
- h. Warunkiem dostawy wody jest:
 - wykonanie przyłącza wody z rurociągu sieciowego do posesji przez wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia do wykonywania zewnętrznych sieci wodociągowych,
 - przedstawienie pisemnej gwarancji na wykonane przyłącze na okres 36 miesięcy
 - zabudowa wodomierza przez eksploatatora sieci wodociągowej
 - przeprowadzenie odbioru wykonanego przyłącza (wymagane zlecenie dla eksploatatora na nadzór i odbiór robót), próba szczelności oraz analiza jakości wody.
 - przedłożenie eksploatatorowi egzemplarza inwentaryzacji powykonawczej przyłącza
 - zawarcie umowy na dostawę wody.
- i. Granicę eksploatacji wyznacza się na zaworze za wodomierzem głównym.
- j. Wszelkie zmiany ustaleń wymagają wydania nowych warunków technicznych.
- k. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres 24 miesięcy.

Z poważaniem


"EKO-SAN"

mgr inż. Ewa Fokczyńska
WŁAŚCICIEL

Adres do korespondencji:

ENIOn Spółka Akcyjna
Odział w Częstochowie
Region Dystrybucji Lubliniec
ul. Klonowa 1
42-700 Lubliniec
tel. 34 351 53 00
fax 34 356 12 03
e-mail: czestochowa.dp@enion.pl



ENION
TAURON

ENION

Lubliniec, dnia 24-11-2010 r.

Nr: WR/309765/10

URZĄD GMINY KOSZĘCIN
ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10
42-286 KOSZĘCIN

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca: URZĄD GMINY KOSZĘCIN
ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10
42-286 KOSZĘCIN

obiekt: oświetlenie placu

adres przyłączanego obiektu: KOSZĘCIN, ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, dz. nr: 2777/671, 2772/671, 2770/671

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 10-11-2010 r.
Odpowiadając na wniosek z dnia 10-11-2010 r., informujemy, że:

- zapewniamy przyłączenie do sieci ENION S.A. i dostawę energii elektrycznej o istniejącej mocy przyłączeniowej 33 kW,
- na poniższych warunkach.

I Wymagania techniczne

1. Miejsce przyłączenia: latarnia nr 8 oświetlenia drogowego przy ulicy Powstańców Śląskich w Koszęcinie, zasilanie ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV KOSZĘCIN SIENKIEWICZA [3-S895].
2. a) miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe w miejscu przyłączenia instalacji oświetleniowej do linii kablowej oświetlenia drogowego w latarni nr 8
b) miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe w miejscu przyłączenia instalacji oświetleniowej do linii kablowej oświetlenia drogowego w latarni nr 8
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie budowy przyłącza: nie dotyczy,
b) w zakresie rozbudowy sieci: nie dotyczy,
c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji: Wnioskodawca od latarni nr 8 oświetlenia drogowego wybuduje niezbędny odcinek linii kablowej oświetlenia placu przy ulicy Powstańców Śląskich w Koszęcinie.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
a) rodzaj układu: istniejący licznik energii elektrycznej,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej 15/0,4 kV KOSZĘCIN SIENKIEWICZA [3-S895].
Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
5. Zabezpieczenia główne (przedlicznikowe):
a) prąd znamionowy: istniejący,
b) rodzaj: istniejące zabezpieczenie przedlicznikowe,
c) lokalizacja: w stacji transformatorowej 15/0,4 kV KOSZĘCIN SIENKIEWICZA [3-S895].
6. Do obliczeń przyjąć:
a) dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 10 kA.

ENION Spółka Akcyjna
ul. Żelazna 65/1
42-100 Kraków
ul. 11-go Stycznia 10
42-100 Kraków
ul. 11-go Stycznia 10

ul. 11-go Stycznia 10, 42-100 Kraków • Wydział ds. przyłączy
tel. 22 638 41 00 • fax 22 638 41 01
e-mail: przylaczy@enion.pl

7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
8. Sieć pracuje w układzie:
 - a) 0,4 kV - TT.
9. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania:
 - a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczającego:
 - dla przerwy planowanej - 16 godzin,
 - przerwy nieplanowanej - 24 godzin;
 - b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczającego:
 - przerw planowanych - 35 godzin,
 - przerw nieplanowanych - 48 godzin.
10. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

II Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Przyłączane przez Odbiorcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. ENION S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Podmiot Przyłączany umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
4. Na cały zakres prac opracować dokumentację techniczną – prawną.
5. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Lubliniec.
6. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Odbiorniki wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci ENION S.A.
7. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
8. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Inwestor winien zwrócić się do Rejonu Dystrybucji Lubliniec z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
9. ENION S.A. oświadcza, że po spełnieniu przez Podmiot Przyłączany powyższych warunków przyłączenia a w szczególności po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami).
10. W przypadku przewidywanego uczestnictwa w Rynku Energii Elektrycznej należy spełnić dodatkowe warunki dotyczące układu pomiarowego zgodnie z wymaganiami technicznymi układów pomiarowo-rozliczeniowych dla podmiotów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ENION S.A.
11. W razie konieczności wymiany istniejących słupów linii nN wynikającej z obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji wsporczych zamieszczonych w projekcie, wymiany ich dokona Wnioskodawca własnym kosztem i staraniem, według procedur obowiązujących w ENION S.A. Na etapie opracowania projektu Wnioskodawca winien wystąpić do Rejonu Dystrybucji Lubliniec z wnioskiem o określenie warunków ich przebudowy.
12. Roboty elektromontażowe związane z zainstalowaniem oświetlenia drogowego na konstrukcjach wsporczych wspólnych z liniami rozdzielczymi niskiego napięcia należy zrealizować wyłącznie w technologii prac pod napięciem według obowiązującej w ENION S.A. Oddział w Częstochowie instrukcji organizacji wykonywania prac pod napięciem w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 30 kV – numer 1 - 035/ZE.Cz.
13. Przed przystąpieniem do wykonywania prac na sieci ENION S.A. właściciel lub przedstawiciel firmy posiadający odpowiednie pełnomocnictwa gminy winien podpisać w Rejonie Dystrybucji Lubliniec porozumienie regulujące szczegóły organizacyjne i finansowe związane z ich realizacją. Za czynności związane z wydaniem polecenia na pracę, dopuszczeniem brygad wykonawcy do pracy oraz ewentualne utracone zyski i koszty związane z powiadamianiem odbiorców o planowych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej ENION S.A. będzie każdorazowo pobierał opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem zawartym w „Taryfie” ENION S.A.
14. Po zakończeniu prac na danym obiekcie wykonawca ma obowiązek zgłosić wybudowane urządzenia do odbioru technicznego w Rejonie Dystrybucji Lubliniec.

15. Eksploatacja dobudowanej instalacji i urządzeń oświetleniowych, będących przedmiotem niniejszych warunków przyłączenia, winna odbywać się podstawie odrębnej umowy na świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg. ENION SA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków przyłączenia w przypadku przyjęcia innych ustaleń dotyczących eksploatacji nowo przyłączanej instalacji i urządzeń oświetleniowych.

W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował Józef Sior

Kierownik
Działu Inżynierii i Trzymywania Sieci
Inż. Zdzisław Rempelt

Zatwierdził

Przewodnik
Działu Inżynierii i Trzymywania Sieci
Inż. Jacek Swierda

Zal.:
projekt umowy o przyłączenie
Informacja o dokumentach niezbędnych do podpisania umowy

Kopie:
RD3/ZS3