

Koszęcin, dnia 14.10.2013 r.

RLS 6220.14.1.2013

**OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KOSZĘCIN
z dnia 14 października 2013 roku**

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami z przepompownią sieciową i zasilaniem energetycznym przepompowni w rejonie ulic : Kolejowej, Dworcowej, Joanny Piecuch i Kolonia oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Zielonej i Rzecznej w miejscowości Rusinowice, Gmina Koszęcin”

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2013r. poz. 267), Wójt Gminy Koszęcin zawiadamia, że w dniu 14.10.2013 roku została wydana decyzja znak : RLS 6220.14.1.2013 orzekająca możliwość realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przez – KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.. z siedzibą w Łodzi ul. Północna 27/29 p.111 oraz stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na : **„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami z przepompownią sieciową i zasilaniem energetycznym przepompowni w rejonie ulic : Kolejowej, Dworcowej, Joanny Piecuch i Kolonia oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Zielonej i Rzecznej w miejscowości Rusinowice, Gmina Koszęcin”** na środowisko.

Na powyższą decyzję służy stronom, prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty wydania postanowienia. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42 – 286 Koszęcin, pokój nr 3, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 15:00

Niniejsze obwieszczenie zostaje poddane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.koszecin.pl., tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koszęcin.

Wójt Gminy 
(-) mgr inż. Grzegorz Ziłaja

Koszęcin, dnia 14.10.2013r.

RLS 6220.14.1.2013

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.07.2013r. złożonego przez Pana Bartłomieja Kozłowskiego działającego jako wspólnik KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. z siedzibą w Łodzi ul. Północna 27/29 p.111 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami z przepompownią sieciową i zasilaniem energetycznym przepompowni w rejonie ulic: Kolejowej, Dworcowej, Joanny Piecuch i Kolonia oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Zielonej i Rzecznej w miejscowości Rusinowice, Gmina Koszęcin",

po zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach – postanowienie z dnia 09.09.2013r., znak WOOS.4240.682.2013.AS2;
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu – opinia sanitarna z dnia 06.09.2013r., znak: NS-ZNS-523-29/13.

ORZEKAM

możliwość realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 29.07.2013 roku firma KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. z siedzibą w Łodzi ul. Północna 27/29 p.111, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami z przepompownią sieciową i zasilaniem energetycznym przepompowni w rejonie ulic: Kolejowej, Dworcowej, Joanny Piecuch i Kolonia oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Zielonej i Rzecznej w miejscowości Rusinowice, Gmina Koszęcin”.

Analizowane przedsięwzięcie można zakwalifikować do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), „Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: (...) sieci

kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków". Zgodnie z załączoną do wniosku Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia łączna długość projektowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie łącznie ok. 2500 mb.

Liczba stron w postępowaniu przekracza 20, w związku z tym stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”. Wójt Gminy Koszęcin w dniu 8 sierpnia 2013r. podał do publicznej wiadomości informację o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego nie wpłynęły od stron żadne uwagi ani zastrzeżenia dla planowanego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Koszęcin, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i art. 64 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko pismem znak: RLS.6220.14.2013 z dnia 08.08.2013 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu w celu uzyskania opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 09.09.2013r. znak WOOS.4240.682.2013.AS2, wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu opinią z dnia 06.09.2013r. znak: NS-ZNS-523-29/13, stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z tym, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Koszęcin wydał postanowienie znak: RLS 6220.14.2013 z dnia 25.09.2013r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Rezultatem przeprowadzonego postępowania jest wydanie rozstrzygnięcia odstępującego od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji. Podejmując decyzję o braku potrzeby sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Koszęcin przeanalizował: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, możliwość zagrożenia dla środowiska w odniesieniu m.in. do obszarów specjalnej ochrony, w tym obszarów Natura 2000, pozostałych form ochrony przyrody oraz transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w analizie uwzględniono następujące przesłanki:

I. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

1. Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami z przepompownią sieciową i zasileniem energetycznym przepompowni w rejonie ulic Kolejowej, Dworcowej, Piecuch, Kolonia, Rzecznej i Zielonej w miejscowości Rusinowice, Gmina Koszęcin.

Niniejsze przedsięwzięcie usytuowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 745, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/3, 20/4, 20/5, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 26/1, 26/2, 27/5, 27/6, 27/4, 27/3, 739/5, 739/2, 739/4, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243/1, 243/3, 243/4, 244/3, 245/1, 245/4, 245/3, 244/5, 244/6, 246/6, 246/5, 246/3, 246/4, 786, 785, 247, 251/1, 251/2, 248/3, 248/1, 248/2, 748, 249, 250, 252/4, 252/1, 252/2, 252/3, 253, 254, 255, 256, 747, 257, 740/1, 244/1, 258/2, 258/1, 259, 265/4, 265/3, 763, 771, 741/3, 290, 291, 292/2, 321, 322, 266, 265/1, 267, 779/1, 573/1, 574, 576, 578/2, 578/1, 579/1, 579/2, 588/5, 579/3, 580/2, 588/1, 588/2, 588/3, 588/6, 589, 590, 591, 592, 593, 584/2, 595, 596/7, 596/6, 596/5, 596/4, 596/3, 596/2, 596/1, 585, 586, 587, 597, 779/2, 598, 599, 600/5, 600/4, 601/1, 601/2, 602, 604, 605/2, 606, 608/6, 608/3, 608/4, 608/5 – obręb Rusinowice, gm. Koszęcin.

Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 745, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/3, 20/4, 20/5, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 26/1, 26/2, 27/5, 27/6, 27/4, 27/3, 739/5, 739/2, 739/4, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243/1, 243/3, 243/4, 244/3, 245/1, 245/4, 245/3, 244/5, 244/6, 246/6, 246/5, 246/3, 246/4, 786, 785, 247, 251/1, 251/2, 248/3, 248/1, 248/2, 748, 249, 250, 252/4, 252/1, 252/2, 252/3, 253, 254, 255, 256, 747, 257, 740/1, 244/1, 258/2, 258/1, 259, 265/4, 265/3, 763, 771, 741/3, 290, 291, 292/2, 321, 322, 266, 265/1, 267, 779/1, 573/1, 574, 576, 578/2, 578/1, 579/1, 579/2, 588/5, 579/3, 580/2, 588/1, 588/2, 588/3, 588/6, 589, 590, 591, 592, 593, 584/2, 595, 596/7, 596/6, 596/5, 596/4, 596/3, 596/2, 596/1, 585, 586, 587, 597, 779/2, 598, 599, 600/5, 600/4, 601/1, 601/2, 602, 604, 605/2, 606, 608/6, 608/3, 608/4, 608/5, 613, 614, 616, 621, 623/3, 623/5, 623/8, 623/9, 623/10, 623/6, 623/2, 623/1, 624, 625/1, 627/1, 782/3 – obręb Rusinowice, gmina Koszęcin.

Działki nr 17/2, 19/2, 20/4, 20/3, 21/2, 22/2, 23/2, 24/5, 24/7, 24/9, 26/2, 27/6, 27/4, 741/3, 290, 291, 258/1, 258/2, 244/1, 244/6, 243/4, 246/6, 246/4, 247, 249, 785, 248/2, 250, 251/2, 252/2, 252/3, 253, 255, 747, 257, 574, 576, 578/2, 579/1, 588/5, 580/2, 588/1, 588/2, 588/3, 588/6, 589, 590, 591, 592, 627/1, 625/1, 624, 623/1, 623/2, 623/6, 623/10, 623/9, 623/8, 623/5, 623/3 położone w miejscowości Rusinowice objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rusinowice w Gminie Koszęcin zatwierdzonym Uchwałą Nr 167/XX/2008 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 14.02.2008 roku, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 20.05.2008r., Nr 92, poz. 1929. Działki nr 596/7, 596/1, 596/2, 596/3, 596/4, 596/6, 600/4, 601/2, 608/3, 608/4, 608/5 położone w miejscowości Rusinowice objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wierzbie w Gminie Koszęcin, zatwierdzonym Uchwałą Nr 174/XX/2004 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 17.08.2004 roku, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 05.11.2004r., Nr 105, poz. 2958.

Działki o numerze ewidencyjnym: 7,8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 745, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243/1, 243/3, obręb Rusinowice, gmina Koszęcin nie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działek o numerze ewidencyjnym 745, 237, 238, obręb Rusinowice, gmina Koszęcin Wójt Gminy Koszęcin wydał decyzję nr DP.6733.3.2013 w której ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego.

Planowana kanalizacja sanitarna ma charakter inwestycji podziemnej liniowej stąd nie określa się powierzchni zajmowanej nieruchomości ze względu na sieć kanalizacji sanitarnej.

2. Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie mieć powiązania z innymi przedsięwzięciami, przez co nie nastąpi kumulowanie oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na tym obszarze.

3. Wykorzystywania zasobów naturalnych.

Na etapie wykonywania przedsięwzięcia zapotrzebowanie na surowce naturalne, materiały, paliwa i energię kształtuje się następująco:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: 28 m³
- Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi: 12 ton piasku
- Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: 6 ton oleju napędowego
- Zapotrzebowanie na inne podstawowe materiały to: ok 500 mb rur z PEHD PE 100 fi110 mm, ok. 1900 0 mb rur z PCV fi 0,2 m i ok 900 mb rur z PCV fi 0,16 m, ok 4 ton prefabrykatów betonowych, ok 20 m² kostki betonowej dla potrzeb utwardzenia z terenu przepompowni.
- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:
 - elektryczną - 4 kW,
 - ciepłą - nie dotyczy
 - gazową - nie dotyczy

Podczas funkcjonowania zrealizowanego przedsięwzięcia zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby technologiczne ogranicza się jedynie do zapewnienia prawidłowej pracy przepompowni ścieków. Dla prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej istnieje zapotrzebowanie energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania przepompowni ścieków sanitarnych w ilościach ok. 4 kW. Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie w trakcie procesu inwestycyjnego, jak i normalnego funkcjonowania, normatywnych wielkości w zakresie zużycia wody, materiałów, paliw oraz energii. Wszystkie zużyte surowce będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wszystkie sieci zostaną wykonane z materiałów nietoksycznych, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i odpornych na korozję ogólną.

4. Emisji i występowania innych uciążliwości.

- **emisje do powietrza i zasięg oddziaływania** - przedmiotowe przedsięwzięcie zbudowane będzie ze szczelnych systemów, umieszczonych po powierzchni ziemi i nie będzie źródłem zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych do powietrza.
- **emisje hałasu i zasięg oddziaływania** - po zakończeniu prac budowlanych inwestycja ta nie będzie stanowić źródła hałasu, natomiast w fazie inwestycyjnej praca z użyciem maszyn budowlanych i transport ciężki odbywać się będzie w godzinach dziennych, w celu nie dopuszczenia do uciążliwości w porze nocnej. Pracujące podczas eksploatacji układu kanalizacji pompy będą pracowały zanurzone w ściekach, stąd nie przewiduje się

uciażliwości akustycznej związanej z pracą pomp zatapialnych do ścieków. Przewidywana emisja hałasu wyniesie ok 10 dB.

- **ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych** - przedmiotowa inwestycja ma służyć zorganizowanemu odprowadzaniu ścieków sanitarnych z przedmiotowego terenu, a jej realizacja nie spowoduje zwiększenia ilości ścieków w rejonie inwestycji. Szacowana ilość ścieków - 30 m³/d.
- **rodzaj, ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych** - nie dotyczy
- **ilość i sposób odprowadzania wód opadowych** - nie dotyczy
- **rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami** - urobek z wykopów, opakowania po materiałach budowlanych, wytwarzane w ramach przedsięwzięcia odpady nie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych. Wszystkie odpady powstałe w trakcie procesu inwestycyjnego zostaną zagospodarowane przez wykonawcę prac budowlanych – wywiezione na wysypisko. Powstała nadwyżka czystych i nie zanieczyszczonych mas ziemnych zostanie zagospodarowana zgodnie z zaleceniami i ustaleniami z Inwestorem zagospodarowana zgodnie z zaleceniami i ustaleniami z Inwestorem
- **ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń** - w ramach inwestycji planuje się budowę jednej przepompowni sieciowej – wyposażonej w dwie zatapialne pompy do ścieków sanitarnych usytuowanych w komorze przepompowni o zapotrzebowaniu energetycznym

5. Ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Projektowane przedsięwzięcie w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii, związanej z używanymi do budowy materiałami i technologią robót. Analizowana inwestycja nie spowoduje awarii związanych z pożarem, wyciekiem substancji chemicznych oraz zanieczyszczeniem środowiska.

II. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową, podziemną, nie będzie powodować trwałych zmian w użytkowaniu terenu. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia działek zostanie przywrócona do stanu poprzedniego.

Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą nie spowoduje zmiany przeznaczenia terenu. Podczas prac budowlanych miejscowo zostanie naruszona powierzchnia gleby, co zostanie wyrównane podczas prac końcowych, gdzie samoczynnie nastąpi odtworzenie szaty roślinnej. Wzdłuż istniejących i docelowych pasów drogowych, tj. wzdłuż inwestycji, rosną pojedyncze drzewa. Możliwość wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją uzależnia się od uzyskania stosownej zgody. Podczas prac budowlanych wykonywanych w pobliżu zieleni wysokiej, pnie drzew należy zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem. Przebieg w pasach drogowych istniejących i docelowych wg obowiązującego planu miejscowego, a także w działkach prywatnych.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie przyrody.

W odległości ok. 11 km od obszaru zajętego przed przedsięwzięcie znajduje się Specjalny obszar ochrony siedlisk pod nazwą Dolina Małej Panwi oznaczony PLH 160008 Dolina Małej Panwi. Przedsięwzięcie nie spowoduje trwałego uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt dla ochrony, których wyznaczone zostały obszary Natura 2000, a także innego rodzaju zakłóceń w funkcjonowaniu sieci. Zakres prac nie wpłynie negatywnie na zachowanie integralności obszarów ani spójności sieci ekologicznej. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia, jak i sama eksploatacja nie spowodują zjawisk w środowisku przyrodniczym, które mogłyby wywrzeć znaczące oddziaływanie na obszary Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało oddziaływań, które mogłyby wywołać efekt skumulowany w postaci wpływu na obszar Natura 2000.

W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują obiekty o walorach historyczno-kulturowych.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno - błotnych, jak również na obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane na obszarach wybrzeży. Planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane na obszarach górskich i leśnych. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obrębie stref ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych wód śródlądowych. Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarze przylegającym do jezior. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowiskowym i obszarze ochrony uzdrowiskowej.

III. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. I i II, wynikające z: zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać, trans granicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, prawdopodobieństwa oddziaływania oraz czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

Planowane przedsięwzięcie wiąże się z emisją hałasu do środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia. W fazie realizacji przedsięwzięcia należy spodziewać się wzrostu uciążliwości hałasu w czasie prowadzenia robót budowlanych, związanych z pracą urządzeń budowlanych oraz pojazdów obsługujących budowę. Natężenie tego hałasu będzie porównywalne z hałasem komunikacyjnym, jednak będzie mało uciążliwy dla środowiska ze względu na czasowy i krótkotrwały jego charakter.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania hałasu na środowisko należy maksymalnie skrócić czas trwania wszystkich robót, wykonywać prace wyłącznie w porze dziennej, stosować nowoczesne maszyny o niskiej emisji hałasu do środowiska i dobrym stanie technicznym oraz unikać równoczesnej pracy hałaśliwego sprzętu budowlanego.

Realizacja przedsięwzięcia nie może doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu, określonych dla terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.)

W okresie realizacji przedsięwzięcia wystąpią uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących z procesu spalania paliw w silnikach pojazdów wykorzystywanych przy pracach budowlanych i transportowych. Etap realizacji inwestycji będzie krótki i nie wpłynie znacząco na stan środowiska i zdrowie ludzi. Wykorzystywanie sprzętu budowlanego sprawnego technicznie oraz zastosowanie właściwych rozwiązań organizacyjno-technicznych mających na celu ograniczenie emisji wtórnej pyłu z miejsc magazynowania sypkich materiałów budowlanych oraz prowadzenie działań zapobiegających wtórnej emisji pyłu z transportu materiałów i odpadów oraz z dróg, którymi poruszać się będą pojazdy z budowy, zminimalizuje wpływ fazy realizacji inwestycji na powietrze. Emisja substancji zanieczyszczających w tej fazie będzie miała charakter krótkotrwały, przejściowy, uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko dla fazy realizacji należy minimalizować poprzez prawidłowe zlokalizowanie zaplecza i właściwą organizację robót. Wykonawca robót powinien dysponować nowoczesnymi maszynami i urządzeniami sprawnymi technicznie. Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzegania obowiązujących przepisów i stosowanie ramowych wytycznych BHP. Maksymalne skrócenie harmonogramu robót i szybkie oddanie do eksploatacji inwestycji to również jeden ze sposobów zminimalizowania ujemnego wpływu na środowisko. Materiały stosowane podczas realizacji przedsięwzięcia, muszą posiadać wymagane atesty i spełniać odpowiednie normy.

Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie rodzaje odpadów powstające w wyniku realizacji inwestycji mają być magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach w sposób uniemożliwiający przenikanie składników odpadów do środowiska, a następnie przekazane firmom posiadającym wymagane zezwolenia na odbiór odpadów.

Ścieki socjalno-bytowe powstające na etapie realizacji inwestycji należy gromadzić w szczelnych, przenośnych sanitariatach typu TOI-TOI.

System odwodnienia terenu pozostanie w niezmienionym stanie.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji

Pouczenie

Stronom przysługuje prawo złożenia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Otrzymują:

1. Bartłomiej Kozłowski
KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.
ul. Północna 27/29 p. 111
91-420 ŁÓDŹ
2. Pozostałe strony poprzez obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 22
40-032 KATOWICE
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu
ul. Dworcowa 17
42-700 LUBLINIEC



Wojciech
mgr inż. Wojciech

Załącznik do decyzji RLS 6220.14.1.2013 z dnia 14.10.2013r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami z przepompownią sieciową i zasileniem energetycznym przepompowni w rejonie ulic Kolejowej, Dworcowej, Piecuch, Kolonia, Rzecznej i Zielonej w m. Rusinowice, gm. Koszęcin.

Przedsięwzięcie dotyczy gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Koszęcin zmierzającej do ochrony wód przed zanieczyszczeniem oraz racjonalnego i oszczędnego gospodarowania zasobami wód podziemnych. Działania te mają na celu wyeliminowanie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zorganizowany system transportu ścieków sanitarnych w kierunku istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w celu właściwego ich zagospodarowania.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową, podziemną, nie będzie powodować trwałych zmian w użytkowaniu terenu. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia działek zostanie przywrócona do stanu poprzedniego.

Planowane przedsięwzięcie polega na uporządkowaniu gospodarki ściekowej na terenie gminy Koszęcin. Przedmiotowe przedsięwzięcie ma na celu budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w kierunku posesji i przepompownią ścieków w dwóch etapach

etap I – kanalizacja w rejonie ulic Kolejowej, Dworcowej, Piecuch, Kolonia w Rusinowicach
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna dn 0,2 m o długości ok. 1100 mb (zagłębienie od 1,7 do 3,0 m). wraz z przyłączami dn 0,16 m do działek zakończonymi studnią rewizyjną na Terenie posesji w ilości ok. 50sztuk (o łącznej długości ok 500 mb)

Kanalizacja sanitarna tłoczna dn 90 mm o długości ok. 500 m.(zagłębienie ok 1,8 m).

etap II – kanalizacja w rejonie ulic: Zielonej i ul. Rzecznej w Rusinowicach.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna dn 0,2 m o długości ok. 850 mb (zagłębienie od 1,7 do 3,0 m). wraz z przyłączami dn 0,16 m do działek zakończonymi studnią rewizyjną na terenie posesji w ilości ok. 40 sztuk (o łącznej długości ok 400 mb)

RAZEM dla etapu I i II ok. 2500 mb sieci i ok szt.90 przyłączy

Integralną częścią kanalizacji sanitarnej jest przepompownia ścieków sanitarnych sieciowa w systemie kanalizacji grawitacyjno-tłocznej obsługująca ciąg kanału grawitacyjnego. Sieciowa przepompownia ścieków usytuowana będzie w działce o numerze ewidencyjnym 238 obręb Rusinowice.

Wojciech
mgr inż. Grzegorz Haja