

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
Rejon Dystrybucji Częstochowa Zachód
ul. Klonowa 1, 42 700 Lubliniec
tel.: 34 351 53 00
fax: 34 356 12 03
e-mail: czestochowazachod@taurondystrybucja.pl



Lubliniec, dnia 29-05-2012 r.

Nr: WR/311149/12

GMINA KOSZĘCIN
ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10
42-286 KOSZĘCIN

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca: GMINA KOSZĘCIN
ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10
42-286 KOSZĘCIN

Obiekt: oświetlenie drogowe

Adres przyłączanego obiektu: STRZEBIŃ, ul. WŁADYSŁAWA REYMONTA

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 15-05-2012 r.
Odpowiadając na wniosek z dnia 15-05-2012 r., informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD
i dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej:
Przyłącze 1: 1 kW dla zasilania podstawowego,

na poniższych warunkach.

1. Wymagania techniczne

1. Miejsce przyłączenia: Istniejący słup nr 1 linii napowietrznej nN przy ulicy Adama Mickiewicza w miejscowości Strzebiń, zasilanie ze stacji transformatorowej STRZEBIŃ BAGNO 1 [3-S246].
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe w miejscu przyłączenia kabla zasilającego wolnostojącą szafę sterowniczo - pomiarową oświetlenia drogowego do przewodów linii napowietrznej nN na słupie nr 1 przy ulicy Adama Mickiewicza w miejscowości Strzebiń.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe w miejscu przyłączenia kabla zasilającego wolnostojącą szafę sterowniczo - pomiarową oświetlenia drogowego do przewodów linii napowietrznej nN na słupie nr 1 przy ulicy Adama Mickiewicza w miejscowości Strzebiń.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przyłącza: nie dotyczy,
b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca zabuduje wolnostojącą szafę sterowniczo - pomiarową oświetlenia drogowego w obrębie istniejącego słupa nr 1 linii napowietrznej nN przy ulicy Adama Mickiewicza w miejscowości Strzebiń, wykona kablem połączenie szafy sterowniczo - pomiarowej oświetlenia drogowego z przewodami linii nN na słupie nr 1, z szafy sterowniczo - pomiarowej wybuduje wydzieloną linię oświetlenia drogowego przy ulicy Władysława Reymonta w miejscowości Strzebiń.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV:
a) rodzaj układu: licznik energii elektrycznej bezpośredni 1-fazowy, 1-strefowy,
b) miejsce zainstalowania: wolnostojąca szafa sterowniczo - pomiarowa oświetlenia drogowego Wnioskodawcy.
5. Zabezpieczenia główne (przedlicznikowe):
a) prąd znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wyłącznik nadmiarowo - prądowy typu "S" o charakterystyce B,
c) lokalizacja: w wolnostojącej szafie sterowniczo - pomiarowej oświetlenia drogowego Wnioskodawcy.

- II. Do obliczeń przyjąć:
a) dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu przyłączenia przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 10 kA.
- III. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
- IV. Sieć pracuje w układzie:
a) 0,4 kV - TN-C.
- V. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczającego:
• dla przerwy planowanej - 16 godzin,
• przerwy nieplanowanej - 24 godzin;
b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczającego:
• przerw planowanych - 35 godzin,
• przerw nieplanowanych - 48 godzin.
- VI. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia. W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.
- VII. Informacje dodatkowe
1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
 2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
 3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.].
 4. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
 5. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Częstochowa Zachód.
 6. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, połączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
 7. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
 8. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Rejonu Dystrybucji Częstochowa Zachód z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
 9. OSD oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewni dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami).
 10. Warunki przyłączenia określono dla V grupy przyłączeniowej.

W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował Piotr Budzyński

SE RAVNIK
Odział Przyłączeń
Złota 2, 44-100 Tarnobrzeg
.....
(Pełnomocnik OSD)

Załączniki:
projekt umowy o przyłączenie
informacje dla zawarcia umowy o przyłączenie

Kopio:
1 x RD3/ZM