

L.P.	ilość	nazwa
1) Wyposażenie nlecki basenowej i brodzika	140	dysza napływowa ścienna ze stali nierdzewnej AISI 316
	140	przepust mury do dyszy ściennej
	15	Dysza ssąca ze stali nierdzewnej - pak odkurzacza
	15	Odpyw denny ze stali nierdzewnej AISI 316
	5	Filtr zwójony d2800mm, przyłącza d250mm, 2,5 BAR, dno dyszowe, wysokość złoza 1,2m - filtry przeznaczona do obiegu głównego.
2) Filtrownia	1	Filtr d 1600mm, przyłącza 110mm, dno dyszowe, wysokość złoza 1,2m - filtr przeznaczony do obiegu basenu dla dzieci
	1	Złoże filtracyjne do filtrów. Frakcje o granulacji 0,4-0,8mm; 1-2mm; 3-5mm; hydroantycy
	5	Bateria zaworów kłapowych do filtrów 2800mm
	1	Bateria zaworów kłapowych do filtra 1600mm
	1	Pompa z prefiltrem do brodzika, 7,5HP, 5,5KW, 400/690V
	10	Pompa z prefiltrem, 10HP, 7,4KW, 400V
	1	Dmuchawa powietrza do płukania złoza filtracyjnego, 11,00KW, 2V
3) Sterowniki, okablowanie, układ hydrauliczny	1	Okablowanie instalacji, sterowniki pracy filtrowni i ogrzewania.
	1	Układ hydrauliczny oparty o rurociągi klejone PCV o średnicach od 16mm do 250 mm. Złączki, zawory, kleje, czyszciska. Inne instalacje wokół basenowej, dopuszczanie wody, wodomierze.
4) Ogrzewanie wody basenowej	1	Wymiennik ciepła 70kW do basenu dla dzieci
	1	Wymiennik ciepła 800kW dwuprzepływowy - do obiegu głównego
5) Automatyka dozowania chemii	2	Urządzenie kontrolno pomiarowe
	2	Kompletne urządzenie kontrolno pomiarowo dozujące pH chlor/Redox. Pomiar wolnego chloru 0-5ppm. Pomiar pH 0-14. Dodatkowo pomiar REDOX. Całość zamontowana na płycie. Urządzenie przeznaczone do pracy na basenach publicznych i hotelowych.
	2	Pompa dozująca do koagulanta - SYSTEM FLOCK
	4	Pompa dozująca do urządzenia kontrolno - pomiarowego, typ B, 5-10 BAR, 2,5l/h
	6	Zbiornik na środki chemiczne 125l
	6	Mieszadło ręczne do środków chemicznych
	1	Filtr d450mm
	1	Złoże filtracyjne do filtra
	1	Pompa obiegowa 7m3/h, 230V
	1	

nie jest
przeznaczony
do pracy