

Koszęcin 09.04.2014 r.

WYJAŚNIENIA

ZAKUP I DOSTAWĘ ARMATURY KANALIZACYJNEJ

Pytania i odpowiedzi ;

1. Pytanie : Rury PP przepustowe dwuwarstwowe – podane średnice odnoszą się do średnicy zewnętrznej czy wewnętrznej rury. Odpowiedź. podane średnice odnoszą się do średnicy wewnętrznej rur.
2. Pytanie : Rury kielichowe-rury mają być zakończone wydłużonym Kielichem czy tzw. „ Zwykłym kielichem. Odpowiedź –zakończone zwykłym kielichem.
3. Studnie DN 425 –podana średnica jest średnicą zewnętrzną czy też wewnętrzną studzienek..Czy można zastosować studzienki DN 400.Odpowiedź : jest to średnica wewnętrzna studzienek
.Zamawiający zamawia studzienki DN 425.

Z up. WÓJTA
mgr Radosław Muszek
SEKRETARZ GMINY