


OZNACZENIA:

- Gniazdo wtyczkowe podwójne 2x 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC + ramka podwójna

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC + ramka pojedyńcza

- Gniazd wtyczkowe pojedyńcze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC hermetyczne (bryzgoszczelne) IP44 + ramka

Urządzenia:

- Wentylator kanałowy Acubox.F 200/700 o mocy 0,17kW
- Wentylator kanałowy Acubox.F 200/700 o mocy 0,17kW
- Centrala wentylacyjna SALVA600S/W o mocy 0,5kW
- Centrala wentylacyjna SALVA600S/W o mocy 0,5kW
- Destratyfikator Combat HVE400 o mocy 0,18KW
- kamera instalacji monitoringu


PRIMTECH
Szymon Kita
ul. Wiejska 9,
42-680 Tarnowskie Góry
tel: 506-340-000
fax: 32 288-32-79
www.primtech.pl


| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
|---|---|---|---|
| Projektował: | mgr inż. Błażej Moguła | SLK/2264/POOE/08 | |
| Sprawdził: | mgr inż. Wojciech Sobota | SLK2453/PWOE/09 | |
| Opracował: | mgr inż. Damian Kołodziej | | |

Lokalizacja: Rusinowice, ul. Lompy 9, dz. nr 414/4

Nazwa projektu/Obiekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach

Inwestor: Gmina Koszęcin ul. Powstańców Śląskich 10 42-286 Koszęcin

Nazwa rysunku: Plan Instalacji gniazd wtykowych rzut parteru

Faza projektu: Projekt Budowlano-wykonawczy

Nr rysunku: E-02

Nr egz.:

Data: listopad 2013r.

Skala: 1:100


Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita