


Ilość odb. lub ozn.	SZP	OP	1	3	6	CA	B1	9	K/3-K/6
Moc załst. [kW]	2,0	2,0	2,0	0,60	1,20	0,10	0,20	0,44	0,20
Nr pomieszczenia	zewn.	0.2	0.1	0.1 0.2	0.3	0.3	zewn.	0.1 0.2 0.3 zewn.	zewn.



H1	Lampka sygnalizacyjna czerwona	L 191-1	3	Legrand
F10	Ochronnik przeciwprzepięciowy kl. B+C, 4-bieg.	DEHNventil	1	Dehn
F6-F9	Wyłącznik nadprądowy 10A, charakt. B, 1-bieg.	S 311 B-10	4	Legrand
F2-F5	Wyłącznik nadprądowy 16A, charakt. B, 1-bieg.	S 311 B-16	4	Legrand
F1	Wyłącznik nadprądowy 16A, charakt. C, 3-bieg.	S 313 C-16	1	Legrand
Q3	Wyłącznik różnicowoprądowy 25A, IΔ=0,10A, 4-bieg.	P304 25-100-A	1	Legrand
Q2	Wyłącznik różnicowoprądowy 40A, IΔ=0,03A, 4-bieg.	P304 40-30-A	1	Legrand
Q1	Rozłącznik z widocznym wyłączeniem 63A, 3-bieg.	FR 103 63	1	Legrand
	Rozdzielnica n.t. z drzwicz. izolac. 3x12 mod, IP40	Ekinox 3x12	1	Legrand
OZN.	NAZWA ELEMENTU	TYP	ILOSC	PRODUCENT

WYKAZ ELEMENTÓW TK
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TT

karpla konsulting sp. z o.o., ul. Brzozowa 17/1, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367

INWESTOR	GMINA KOSZĘCIN, 42-286 42-286, KOSZĘCIN, UL. POWSTAŃCÓW 10	EDYCJA	080822	DATA	11.2008r
LOKALIZACJA	Działki nr: 363/47, 51, 2482/20 j.e. Koszęcin gmina Koszęcin przy ulicy Sportowej w Koszęcinie	BRANŻA	EL	FAZA	PB/W
PROJEKT	PROJEKT BUDOWY KAPIELISKA SEZONOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR 363/47, 51, 2482/20 OBR. KOSZĘCIN, UL. SPORTOWA W KOSZĘCINIE	SKALA	--	NR RYS.	E-11
TEMAT RYS.	ROZDZIELNICA TK I SCHEMAT INSTALACJI	ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
PROJEKTANT	inż. Tadeusz Szmidt upr. nr FT-83861/105/1552/82	SPRAWDZAJĄCY	inż. Mirosław Stanior upr. nr 809/73/Kt		

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKACJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna:
O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 63 z dnia 23.02.1994r.)