
[illegible]

H1	Lampka sygnalizacyjna czerwona	L 191-1	3	Legrand
F23	Ochronnik przeciwprzepięciowy Kl. B+C, 4-bieg.	DEHNWentil	1	Demn
F22	Wyłącznik nadprądowy 25 A, charakt. C, 3-bieg.	S 313 C-25	1	Legrand
F16-F20	Wyłącznik nadprądowy 6 A, charakt. B, 1-bieg.	S 313 B-6	5	Legrand
F4-F7	Wyłącznik nadprądowy 16 A, charakt. B, 1-bieg.	S 311 B-16	4	Legrand
F1-F3, F8-F15, F21	Wyłącznik nadprądowy 10 A, charakt. B, 1-bieg.	S 311 B-10	12	Legrand
Q3	Wyłącznik różnicowoprądowy 25 A, IΔ=0,10A, 4-bieg.	P304 25-100-A	1	Legrand
Q2	Wyłącznik różnicowoprądowy 40 A, IΔ=0,03A, 4-bieg.	P304 40-30-A	1	Legrand
Q1	Rozłącznik z widocznym włączeniem 63A, 3-bieg.	FR 103 63	1	Legrand
OZN.	Rozdzielnica n.t. z drzwiczk. izolac. 3x18 mod, IP55	RN 55	1	Legrand
NAZWA ELEMENTU				ILOSC
TYP				PRODUCENT
WYKAZ ELEMENTÓW TP				
SAMOCZYNNE WYLĄCZENIE W UKŁADZIE TT				

INWESTOR		GMINA KOŚCĘCIN, 42-286 42-286, KOŚCĘCIN, UL. POWSTANCÓW 10	
LOKALIZACJA		Działki nr: 363/47, 51, 246/220 i.e. Koszęcin gmina Koszęcin przy ulicy Sportowej w Koszęcinie	
PROJEKT		PROJEKT BUDOWY KAPIELISKA SEZONOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR 363/47, 51, 246/220 OBR. KOŚCĘCIN, UL. SPORTOWA W KOŚCĘCINIE	
TEMAT PRZ.		ROZDZIAŁOWA TP I SCHEMAT INSTALACJI	
PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
inż. Tadeusz Szmidt	inż. Mirosław Stanior		
upr. nr FT-83861/105/1552182	upr. nr 809/73/kł		
		EDYCJA 080822	DATA 11.2008r.
		3KVALIZA EL	FALZA PB/W
		SKALA	NR PRS E-9