

Koszęcin, dn. 14 marca 2016 r.

GOK.6220.6.5.2015.2016

POSTANOWIENIE

stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Działając na podstawie: art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm. – dalej jako „k.p.a.”), oraz na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 78 ust. 1 pkt 2, art. 65 ust. 3 w zw. z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm. – dalej jako „u.u.i.ś.” oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 71 – dalej jako „rozporządzenie”);

Po zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach – pismo znak: WOOS.4240.852.2015.AS2.2 z dnia 02 marca 2016 r. (wpływ: 03 marca 2016 r.);
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu – opinia sanitarna znak: NS-ZNS-523-36/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. (wpływ: 29 grudnia 2015 r.).

w związku ze złożeniem przez Pana Marcina Bonka, zam. ul. Paderewskiego 121, 42-660 Kalety, reprezentowanego przez Pana Tomasza Bonka /pełnomocnictwo z dnia 18 lutego 2016 r./ wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „polegającego na budowie naziemnej elektrowni fotowoltaicznej o mocy szczytowej 900 kW w obszarze działek 37, 38, 39, 40, 59, 60, 61, 62 w gminie Koszęcin, obręb Strzebiń”

postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla planowanego przedsięwzięcia „polegającego na budowie naziemnej elektrowni fotowoltaicznej o mocy szczytowej 900 kW w obszarze działek 37, 38, 39, 40, 59, 60, 61, 62 w gminie Koszęcin, obręb Strzebiń”.

uzasadnienie

Procedura oddziaływania na środowisko została wszczęta w dniu 04 grudnia 2015 r. w związku z wniesieniem w tym dniu przez Pana Marcina Bonka – zastępowanego na dalszym etapie postępowania przez Pana Tomasza Bonka – wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „polegającego na budowie naziemnej elektrowni fotowoltaicznej o mocy szczytowej 900 kW w obszarze działek 37, 38, 39, 40, 59, 60, 61, 62 w gminie Koszęcin, obręb Strzebiń”.

Przebieg postępowania ocenowego jest uzależniony od klasyfikacji przedsięwzięcia do jednego z rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przeprowadzenie oceny oddziaływania wymagane jest w przypadku realizacji planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – zawsze w przypadku planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz fakultatywnie – pod warunkiem stwierdzenia takiego obowiązku na podstawie art. 63 ust. 1 u.u.i.ś. – dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Jak wynika bowiem z dyspozycji przepisu art. 59 ust. 1 pkt 2 u.u.i.ś., ocenę oddziaływania przeprowadza się fakultatywnie – pod warunkiem stwierdzenia takiego obowiązku w drodze indywidualnego rozstrzygnięcia, podejmowanego w formie postanowienia, wydanego w oparciu o upoważnienie wskazane w art. 63 u.u.i.ś. i oparciu o kryteria selekcji indywidualnej, wskazane w tym przepisie.

Nieodzownym elementem realizacji przedsięwzięcia objętego niniejszym postępowaniem będzie zabudowanie systemami fotowoltaicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą terenu nieruchomości oznaczonych numerem ewidencyjnym działki:

- 37, obręb ewidencyjny 0006 Strzebiń, ark. mapy: 213-25, o powierzchni: 0.9011 ha;
 - 38, obręb ewidencyjny 0006 Strzebiń, ark. mapy: 213-25, o powierzchni: 0.8644 ha;
 - 39, obręb ewidencyjny 0006 Strzebiń, ark. mapy: 213-25, o powierzchni: 0.8636 ha;
 - 40, obręb ewidencyjny 0006 Strzebiń, ark. mapy: 213-25, o powierzchni: 0.9322 ha;
 - 59, obręb ewidencyjny 0006 Strzebiń, ark. mapy: 214-21, o powierzchni: 0.5098 ha;
 - 60, obręb ewidencyjny 0006 Strzebiń, ark. mapy: 214-21, o powierzchni: 0.5122 ha;
 - 61, obręb ewidencyjny 0006 Strzebiń, ark. mapy: 214-21, o powierzchni: 0.5438 ha;
 - 62, obręb ewidencyjny 0006 Strzebiń, ark. mapy: 214-21, o powierzchni: 0.5040 ha,
- łącznie: 5.6311 ha.

Na tej podstawie Wójt Gminy Koszęcin zakwalifikował projektowane przedsięwzięcie jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w dyspozycji przepisu § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia, zgodnie z którym: „*Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: (...) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: (...) b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a - przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajęłą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia*”.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy Wójt Gminy Koszęcin, pismem z dnia 07 grudnia 2015 r. znak: GOK.6220.6.3.2015 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w powyższej sprawie.

W dniu 22 grudnia 2015 r. (wpływ: 29 grudnia 2015 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu wyraził opinię sanitarną znak: NS-ZNS-523-36/15, w której stwierdził, że ze względów higienicznych i zdrowotnych nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie naziemnej elektrowni fotowoltaicznej o mocy szczytowej 900 kW w obszarze działek 37, 38, 39, 40, 59, 60, 61, 62 w gminie Koszęcin, obręb Strzebiń.

Pismem znak WOOŚ.4240.852.2015.AS2.1 z dnia 05 stycznia 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wniósł o uzupełnienie przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia o informacje enumeratywnie wymienione w treści pisma.

W dniu 22 lutego 2016 r. pismem znak: GOK.6220.6.5.2015.2016 osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wójta Gminy Koszęcin przedłożył Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach uzupełnioną Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, które zostały przedłożone osobie wyznaczonej do pełnienia funkcji Wójta Gminy Koszęcin przez pełnomocnika Inwestora w dniu 22 lutego 2016 r.

Pismem znak: WOOŚ.4240.852.2015.AS2.2 z dnia 02 marca 2016 r. (wpływ: 03 marca 2016 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie naziemnej elektrowni fotowoltaicznej o mocy szczytowej 900 kW w obszarze działek 37, 38, 39, 40, 59, 60, 61, 62 w gminie Koszęcin, obręb Strzebiń nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wśród uwarunkowań braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszary Natura 2000 wskazać należy, co następuje:

I. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia – z uwzględnieniem: skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji; powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; wykorzystywania zasobów naturalnych; emisji i występowania innych uciążliwości; ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Planowana inwestycja realizowana będzie we wschodniej części gminy Koszęcin, obręb Strzebiń w miejscowości Prądy na działkach nr 37, 38, 39, 40 oraz nr 59, 60, 61, 62. Całkowita powierzchnia działek wynosi 5.6311 ha. Projektowana inwestycja zajmie około 5.6 ha.

Inwestycja obejmować będzie budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 900 kW. Będzie się ona składać z następujących elementów:

- 1) paneli fotowoltaicznych zamontowanych na naziemnej, palowej konstrukcji wsporczej, białej w ziemię – 3525 sztuk,
- 2) stacji transformatorowej z fundamentem (z transformatorami bezolejowymi).
- 3) linii kablowej średniego napięcia,
- 4) ogrodzenia (siatka stalowa, o wysokości 150 cm i wielkości otworów 60x60 mm, mocowana do stalowych słupów posadowionych na gruncie), pozostawiające minimum 5 cm odległości między dolną krawędzią a gruntem umożliwiające przemieszczanie się płazów, gadów i innych drobnych zwierząt.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa – zlokalizowana jest w miejscowości Prądy.

Obsługę komunikacyjną terenu zapewnia droga polna – z włączeniem do drogi: ulicy Tadeusza Kościuszki.

Planowana inwestycja oparta jest na technologii fotowoltaicznej. Elektrownie fotowoltaiczne służą do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Zjawisko konwersji fotowoltaicznej jest bezgłośne i bezwibracyjne. Fotowoltaiczny system zasilania (system PV) wytwarza energię elektryczną dzięki zjawisku konwersji energii słonecznej w półprzewodnikowych ogniwach fotowoltaicznych. Systemy PV zbudowane są z generatora fotowoltaicznego, oraz urządzeń kondycjonujących energię elektryczną, takich jak przetworniki napięcia typu DC/DC lub DC/AC. Ogniwa fotowoltaiczne zawarte w panelach słonecznych pod wpływem energii słonecznej podlegają tzw. efektowi fotowoltaicznemu, w wyniku którego powstaje prąd stały. Za pomocą inwertera (falownika) zostaje on przekształcony na prąd zmienny o parametrach elektrycznych odpowiadających sieci publicznej.

Panele zostaną zainstalowane na dwóch obszarach – na polu nr 1 w liczbie 2115 i na polu nr 2 w liczbie 1410. Generator podzielony jest na dwa pola nr 1 i 2, o mocach szczytowych odpowiednio 540 kW i 360 kW. Łączna moc szczytowa planowanej elektrowni fotowoltaicznej wynosić do 900 kW. Energia elektryczna wytwarzana będzie w generatorze składającym się z 3525 sztuk paneli fotowoltaicznych typ SV60P.3 o mocy jednostkowej 255 W.

Panele umieszczone będą na naziemnej, palowej konstrukcji wsporczej. Wysokość paneli na konstrukcji nie przekroczy 3 m. Planowana konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych zapewni południową orientację powierzchni paneli oraz odpowiedni kąt nachylenia. Instalacja zabezpieczona zostanie odgromowo i przepięciowo po stronie obwodów stało-prądowych i zmiennie-prądowych. Energia wytwarzana przez fotowoltaiczny generator prądu stałego przetwarzana jest na energię o częstotliwości sieciowej 50 Hz przez 15 szt. stringowych inwerterów fotowoltaicznych typ POWADOR 72.0 TL3 o mocy jednostkowej 60 kW. Inwertery pracowały będą w szafach mocowanych do konstrukcji nośnej paneli fotowoltaicznych. Łączna energia wszystkich inwerterów transformowana będzie z poziomu napięcia niskiego o częstotliwości 50 Hz do poziomu napięcia średniego o częstotliwości 50 Hz za pomocą transformatora sieciowego o mocy 1250 KVA. Transformator łącznie z rozdzielnią niskiego i średniego napięcia umieszczony będzie w stacji transformatorowej.

W bezpośrednim sąsiedztwie terenów zajętych przez planowane przedsięwzięcie, przebiegają linie elektroenergetyczne średniego napięcia, za pomocą których, energia wytworzona w systemach fotowoltaicznych będzie przesyłana do systemu energetycznego. Projekt przyłącza energetycznego do sieci energetycznej lokalnego operatora energetycznego będzie uzależnione od wydanych przez lokalnego Operatora warunków przyłączenia.

Obecnie obszar, na którym usytuowane będzie planowane przedsięwzięcie, stanowią tereny rolne – pola oraz łąki. Obszar, na którym planuje się budowę farmy fotowoltaicznej obejmie wyłącznie grunty orne klasy RIVa i RIVb oraz łąki klasy ŁIV. Teren jak i jego otoczenie charakteryzuje się przede wszystkim obecnością pól uprawnych.

Montaż paneli fotowoltaicznych związany z transportem elementów paneli i konstrukcji montażowych spakowanych na potrzeby transportu będzie generował odpady opakowaniowe. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 poz. 1923), klasyfikuje się je następująco:

- 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe,
- 17 02 03 – tworzywa sztuczne,
- 17 04 05 – żelazo i stal,

- 17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10,
- 17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03.

Powyższe odpady będą uprzątnięte zgodnie z ustawą o odpadach.

Instalacja fotowoltaiczna w fazie eksploatacji nie będzie źródłem żadnych odpadów.

Farma fotowoltaiczna w fazie eksploatacji nie będzie wpływać na zanieczyszczenie wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleby. Przy realizacji inwestycji użyte zostaną transformatory suche, które nie zawierają cieczy, co eliminuje wycieki mogące zanieczyszczać gleby oraz wody podziemne, powodować pożar lub stwarzać niebezpieczeństwo wybuchu.

Instalacja fotowoltaiczna nie wymaga zużycia wody i nie generuje ścieków, za wyjątkiem wód deszczowych, które będą spływały powierzchniowo z paneli do gruntu. Pomiedzy rzędami paneli powstaną ścieżki technologiczne – pasy zieleni, porośnięte rodzimymi gatunkami traw. Obszar położony bezpośrednio pod ogniwami fotowoltaicznymi będzie powierzchnią czynną biologicznie. Wody opadowe i roztopowe będą naturalnie wchłaniane przez grunt.

W trakcie eksploatacji instalacja fotowoltaiczna nie będzie źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Nie przewiduje się również zużycia i wykorzystywania surowców oraz materiałów mających negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Według opinii firm zajmujących się budową profesjonalnych farm fotowoltaicznych, panele fotowoltaiczne nie wymagają mycia. Wody deszczowe w sposób wystarczający obmywają powierzchnię instalacji. Jeśli jednak okaże się, iż zaistnieje konieczność mycia paneli, będzie do tego służyła czysta woda pod ciśnieniem bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczącej. Taką wodę należy traktować jako wodę opadową. Woda do mycia paneli fotowoltaicznych zostanie doprowadzona na teren inwestycji w przeznaczonych do tego beczkowozach. Niemożliwe jest oszacowanie ilości zużytej wody, gdyż będzie to zależać od ewentualnego stopnia zabrudzenia.

Ewentualne zużycie paliwa będzie się wiązało jedynie z paliwem używanym do maszyn myjących panele fotowoltaiczne. Ponadto niewielkie ilości energii elektrycznej będą zużywane na potrzeby własne instalacji fotowoltaicznej.

II. usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania- uwzględniające:

Teren planowanego zamierzenia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koszęcin” zatwierdzonym Uchwałą Nr 308/XXX/2013 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 30 stycznia 2013 r. działki na których projektowana jest przedmiotowa inwestycja oznaczone są symbolem ZN – tereny zieleni nieurządzonej.

Obszar na którym planuje się realizację przedsięwzięcia objętego niniejszym postępowaniem, jak również jego otoczenie, nie znajdują się w zasięgu wyznaczonego obszaru NATURA 2000.

Najbliższą ostoją NATURA 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Bagno w Korzonku PLH240029, położony w odległości 9 km na północ od zamierzenia.

Teren ten leży w otulinie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” powołanego rozporządzeniem Nr 28/98 Wojewody Częstochowskiego z dnia 21 grudnia 1998 roku, dla ochrony doliny Liswarty. Powierzchnia pokryta panelami (pole nr 2) znajdować się ma w bezpośrednim sąsiedztwie południowej granicy ww. parku.

Teren, na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie mieści się w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 116. Inwestycja znajduje się na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie Leśnica, o kodzie PLRW600017118149. W rejonie działek objętych inwestycją przepływa ciek wodny Leśnica oraz znajdują się rowy melioracyjne.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że na terenie inwestycji nie występują stanowiska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną oraz cenne siedliska przyrodnicze. Potwierdzają to również dane o zasobach przyrodniczych województwa śląskiego. W buforze 10 km wokół terenu zamierzenia znajdują się gniazda chronionych gatunków ptaków objęte ochroną sferową – bociana czarnego i bielika (część z nich ma status: historyczna).

Zgodnie z opracowaniem pt.: „Korytarze ekologiczne w województwie śląskim – koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Etap I.” (Parusel J.B., Skowrońska K., Wower A. (red.) Katowice, 2007), obszar objęty inwestycją znajduje się w zasięgu: korytarz migracji ssaków kopytnych „K/LL-LGL” i drapieżnych „D/LL-LGL” (północne fragmenty działek nr 37, 38, 39 i 40 oraz całe powierzchnie nieruchomości nr 59, 60, 61 i 62) oraz regionalnego korytarza migracji ptaków „Dolina Warty – Lasy Lublinieckie”.

III. rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt I i II:

Z przedłożonych dokumentów wynika, że planowana instalacja w żaden sposób nie przyczyni się do zniszczenia lub dewastacji siedlisk przyrodniczych i zagrożenia dla gatunków chronionych. Zamierzenie nie wymaga naruszenia i przekształcenia siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych, usunięcia drzew i krzewów, czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych. Uszczuplenie powierzchni będącej miejscem żerowania nie wpłynie negatywnie na lokalną faunę ze względu na rozległe kompleksy pól otaczające teren planowanego przedsięwzięcia, które nadal pełnić będą obecną funkcję. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo lasu, planowane zagospodarowanie terenu (w tym jego ogrodzenie), nie powinno wpłynąć na istniejące w tym miejscu szlaki migracji zwierząt.

Z racji braku oddziaływań hałasowych, jakiejkolwiek emisji czy też ścieków i odpadów niebezpiecznych nie przewiduje się negatywnego wpływu na faunę. Ewentualny negatywny wpływ w zakresie oślepiania migrującego, czy też żerującego ptactwa zostanie wyeliminowany poprzez zastosowanie antyrefleksyjnych powłok pokrywających panele fotowoltaiczne. Ma to na celu złagodzenie bądź całkowite wyeliminowanie powstawania zagrożeń związanych z imitacją powierzchni lustra wody, a także powstawaniem tak zwanego efektu olśnienia. Efekt olśnienia to chwilowe oślepienie, które może być spowodowane odbiciem światła np. od karoserii samochodu lub powierzchni wody. Powłoka antyrefleksyjna pokrywająca panele zwiększa absorpcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiega niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli. W związku z powyższym panele fotowoltaiczne nie będą

oślepiac ptaków, mogących przelatywać nad instalacją. Ponadto ptaki, jak i również inne małe zwierzęta wykorzystują często cień rzucany przez zamontowane, stojące na ziemi panele.

W sytuacji w której, inwestycja na etapie jej realizacji, a następnie eksploatacji – wbrew informacjom przedstawionym w karcie informacyjnej przedsięwzięcia – wiązałaby się z niszczeniem siedlisk gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów, Inwestor zobowiązany będzie do uzyskania dodatkowego zezwolenia, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.), na odstąpienie od zakazów wymienionych w art. 51 i 52 tejże ustawy, w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową. Właściwym organem w sprawie wydawania powyższych zezwoleń jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Planowane w ramach inwestycji działania nie naruszają stateczności skarp ani nie będą źródłem zmian w zakresie przepływów czy drożności lokalnych cieków – potoku Leśnica. Przedsięwzięcie w żaden sposób nie wpłynie ujemnie na hydrologiczno-morfologiczne elementy potoku Leśnica oraz rowów melioracyjnych – w ich korytarzach nie planuje się prowadzenia żadnych prac. Realizacja zamierzenia nie wymaga również usunięcia drzew i krzewów, ani jakiegokolwiek ingerencji w szatę roślinną stanowiącą obudowę biologiczną Leśnicy. Po przeanalizowania wpływu inwestycji na jednolite części wód stwierdzono, że brak jest przesłanek wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na ociążenie celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w obrębie których zlokalizowana jest inwestycja, z uwagi na to, że zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie będzie występowała ingerencja w koryta cieków oraz emisja ścieków technologicznych.

Mając na uwadze powyższe informacje, uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 u.u.i.ś., a w szczególności: pkt I – niewielką skalę przedsięwzięcia, brak występowania emisji ścieków, substancji do powietrza, hałasu oraz innych uciążliwości, nie wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz brak ryzyka wystąpienia poważnej awarii, brak negatywnego wpływu na strukturę środowiska przyrodniczego i zachodzących w nim procesów, dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

POUCZENIE: Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie. Strony mogą je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Otrzymują:

1. Strony postępowania wg rozdzielnika.
2. a.a.

p.f. WÓJTA GMINY
mgr Michał Staszyński