
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOSZĘCINIE
ADRES INWESTYCJI : KOSZĘCIN, UL.SOBIESKIEGO 7
INWESTOR : GMINA KOSZĘCIN
ADRES INWESTORA : 42-286 KOSZĘCIN,UL.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10
BRANŻA : KOTŁOWNIA

SPORZĄDZIŁ : IRENA MIOTK
DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2014 r.

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	KOTŁOWNIA	1	10
1.1	Urządzenia,przewody i armatura	1	7
1.2	Próby	8	9
1.3	Izolacje przewodów	10	10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45332200-5	KOTŁOWNIA			
1.1		Urządzenia, przewody i armatura			
1	KNR 0-31 0105-06	Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych stojących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności 250 dm3 z grzałką elektryczną 6 kW, wraz z podejściem	kpl.		
d.1.	analogia				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 0-35 0112-03	Pompa ładująca podgrzewacza typ 25 POe 60c Mega wraz z podejściem	szt.		
d.1.					
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 0-35 0221-06	Naczynia wzbiorcze przeponowe Reflex o poj. całkowitej 33 dm3	szt.		
d.1.					
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 4 0106-04	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.					
1		30.0	m	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNNR 4 0130-03	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
d.1.					
1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNNR 4 0130-03	Filtr siatkowy skośny Dn 25	szt.		
d.1.	analogia				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 0-35 0216-05	Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe śr. nom. 20 mm	szt.		
d.1.					
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Próby			
8	KNNR 4 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
d.1.		Obmiar dodatkowy			
2		1	prób.		1.000
		30.0	m	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.					
2		30.0	m	30.000	
				RAZEM	30.000
1.3	45321000-3	Izolacje przewodów			
10	KNR 0-35 0128-23	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 15 mm; śr. zewn. rurociągu 32 mm	m		
d.1.	analogia				
3		30.0	m	30.000	
				RAZEM	30.000