

# OZNACZENIA - PROJEKTOWANE

- proj. oprawa ośw. o mocy 50W i złączem bezpiecznikowym IZK
- proj. odgromnik z uziemieniem
- proj. słup



lin. słup Kc-10 nr 17  
zasilany z ST Koszęcin  
Dąbrowki 2-3-S128


Ru<100  
Prol ETITEC  
A 5000000

RSA 00  
100/05

Miejsce rozprężenia  
wzrostu urządzeń

Proj. kabel YAKXS 4x25mm<sup>2</sup>  
l=62(77)m  
proj. nura  
SRS 75, l=9m (przadek)


-62(77)-



Proj. kabel YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> - 27\*(305)m + FaZn 25x4 l=295m

## Projektowane urządzenia oznaczono kolorem czerwonym

Samoczynne wyłączenie zasilania
System sieci: TT

Inwestor	Gmina Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10, 42-286 Koszęcin				
Adres	Koszęcin, ul. Dąbrowki, dz. nr: 299/62, 1365/61				Skala
Nazwa rysunku	Schemat elektryczny zasilania oświetlenia				
Projektant	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data	Nr rys.
Współpraca	Karol Cifkowski	PDL/0056/POOE/08		02.07.2015	E3
	Sławomir Kapelewski, Michał Kupryciuk				

Skala