

GMINA KOSZĘCIN

Ul. Powstańców Śląskich 10
42-286 Koszęcin



tel. 034 3576 100
fax. 034 3576 108

www.koszecin.pl

e-mail: koszecin@koszecin.pl

Koszęcin, dnia 26.04.2016 rok

BI.271.5.2016

WYJAŚNIENIA DO SIWZ (zapytania i odpowiedzi)

W związku z nieprecyzyjnymi zapisami zawartymi w SIWZ i Ogólnej Specyfikacji Technicznej w szczególności zaś w punkcie 2.8 i 2.13 OST proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów oświetleniowych o wysokości montażu mniejszej niż 8,00 m? (zapis w pkt 2.8 mówi o „zawieszeniu opraw na wysokości do 8,00 m” podczas gdy w zestawieniach materiałowych projektant umieszcza słup owys. 6,00m).
2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw innych niż oprawy LED? (zapis w pkt 2.13 OST mówi o „zaleceniu stosowania lamp w technologii LED)- jeżeli tak, to proszę o podanie mocy tych opraw oraz typu źródeł światła)
3. Do jakich klas oświetleniowych Zamawiający zalicza poszczególne ulice, na których ma zostać wbudowane oświetlenie?
4. Czy Zamawiający posiada projekt oświetleniowy z którego wynika, że zastosowanie sugerowanych przez projektanta opraw Rollo o mocy 39W i strumieniu świetlnym 5400 lm spełni wymagania normy dla odpowiednich klas oświetleniowych ulic?

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów o wysokości 6m

Ad. 2

Zamawiający nie dopuszcza opraw innych niż LED.

Parametry opraw:

- napięcie zasilania 230V
- całkowity pobór mocy nie więcej niż 42 W (łącznie z układem zasilającym)
- temperatura otoczenia w której lampa pracuje -30°C do +50°C
- barwa 5000K- 8000K
- strumień światła nie mniej niż 3900 lm
- kąty świecenia lampy: wzdłuż drogi 135°-150°, w poprzek drogi 80°-90°

Ad. 3

Ulice przy których ma zostać zabudowane oświetlenie to drogi gminne dojazdowe prócz ul.

Dąbrówki. Ul. Dąbrówki jest drogą powiatową.

Ad. 4

Zamawiający nie posiada projektu z którego wynika, że zastosowanie sugerowanych opraw Rollo o mocy 39W i strumieniu 5400 lm spełni normy klas oświetleniowych ulic. Zamawiający samodzielnie określił wymaganą ilość opraw przy każdej z ulic, a projektowane „oświetlenie zewnętrzne” nie musi spełniać norm dla oświetlenia ulicznego.

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Michał Kryś

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów