



UWAGA! Maksymalna rezystancja uzziemienia 30 ohm  
w przypadku nieosiągnięcia wymaganej  
rezystancji  
uziom otokowy Istniejący uzupełnić pylonami  
fi 16mm/3mb do momentu uzyskania wymaganej  
rezystancji uzziemienia

UWAGA! Do wymiarów zwoły odprowadzające  
projektowane złącza kontrolne  
i odcięcie zwołów od złącza kontrolnego  
do istniejącej bednarki (wykonac bednarka  
ocynkowana 30x4mm)

TEMAT	Plan instalacji odgromowej	Nr rys. 1
Inwestor	Gmina Koszęcin	DATA
Adres Budowy	Rusinowice, ul. Piaskowa dz. nr 500 53-600 Koszęcin, ul. Wiosny, Ludów 15b/6	07.2014
Branża Elektryczna	Projektant: inż. Henryk Radecki Opracował: inż. Piotr Rosielewski	Skala 1:100