



Koszęcin, dnia 01.03.2017 r.

BI.271.1.2017

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania pn. „Budowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Koszęcin- etap III”

Zapytania:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pn. „Budowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Koszęcin- etap III” proszę o wyjaśnienie zapisów SIWZ:

Dla zadania budowy oświetlenie ul. Cegielnianej w opisie projektu podano moc opraw 41,6 W (...) do 42W a na rysunkach projektowych przewidziano oprawy 50W.

Dla zadania budowy oświetlenie ul. Wolności w opisie projektu podano moc opraw 53 W (...) a na rysunkach projektowych przewidziano oprawy 50W.

Proszę o wyjaśnienie, które wartości są poprawne.

Odpowiedzi:

Zamawiający oczekuje zastosowania opraw oświetleniowych LED o całkowitym maksymalnym poborze mocy do 42 W, przy zachowaniu następujących dodatkowych parametrów:

Parametry opraw:

- napięcie zasilania 230V
- całkowity pobór mocy nie więcej niż 42 W (łącznie z układem zasilającym)
- temperatura otoczenia w której lampa pracuje -30°C do +50°C
- barwa 5000K- 8000K
- strumień światła nie mniej niż 3900 lm
- kąty świecenia lampy: wzdłuż drogi 135°-150°, w poprzek drogi 80°-90°

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów