



OZNACZENIA:

- X1 - połączenie uniwersalne krzyżowe
- W1 - zwód pionowy strefy ochronnej (iglica 1.5m)
- Z1-Z6 - uziomy pionowe pomiedziowane min. 9m o średnicy 18mm
- R1-R6 - złącza probiercze na ścianie budynku na wys.0,5m od poziomu gruntu
- X7 - przewód odprowadzający DFeZn 8mm
- X8 - złączka rynnowa

- zwody poziome i przewody odporowadzające wykonać DFeZn 8mm
- zwody układać na wspornikach klejonych do nawierzchni dachu

Biuro Nadrzędne "A-Z PROJEKT"		Załącznik	
PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO		AZP-KB-014/2014	
42-700 Sadowa, ul. Sadowa 17 tel. 888-332-717		Projekt budowlany	
Biuro Nadrzędne "A-Z PROJEKT"		11.2014	
Budynki wielofunkcyjne OSP w Sadowie AZ-700 Sadowa, ul. Sadowa, dz. nr 405/2		5	
PROJEKT INSTALACJI ODGROMOWEJ		1:50	
PROJEKTANT	mgr inż. Sebastian Kula	Spejgnowski	10.10.2014
PROJEKTANT	mgr inż. Jacek Tomasz	10.10.2014	10.10.2014
AUTOR OPAC	mgr inż. Jacek Tomasz	10.10.2014	10.10.2014