














- 1 - ilość kondensacji gazy, EcoTherm Plus WGB 38 filtry Br dyje o mocy 38,0kW
- 2 - zawór bezpieczeństwa SYR 1915 1/2"
- 3 - pompa kołowa WİLO Yonos PICO 25/1-6
- 4 - sprzęgło hydrauliczne MEIBES typ MHK 25
- 5 - wkł. spalini / wkł. powietrza Ø80/125
- 6 - pompa obiegowa WİLO Yonos PICO 25/1-6
- 7 - pompa obiegowa WİLO Yonos PICO 25/1-6
- 8 - pompa obiegowa WİLO Yonos PICO 25/1-8
- 9 - zawór trójdrogowy z słownikiem: Danfoss HRB_3 DN20/ kvs=6,3
- 10 - zasobnik c.w.u. GALMET typ SGW(S)200 o poj. 200 l
- 11 - pompa cyrkulacyjna WİLO Star 20/4
- 12 - zawór bezpieczeństwa SYR 2115 3/4"
- 13 - przepornowe naczyne wzbiorcze c.w.u. Refix DD12
- 14 - przepornowe naczyne wzbiorcze c.o. Reflex NG18
- 15 - rozdzielnic dn 65
- 16 - neutralizator kondensatu o pojemności 10dm³

	Zawór bezpieczeństwa
	Zawór antysyszanowy
	Zawór zwrotny
	Filtr siatkowy
	Zawór spustowy
	Zawór kulowy
	Kłapowy zawór
	Termometr ciężarowy
	Odpowietznik z zaworem kulowym
	Termometr tarciowy 0 - 120°C
	Hydrometr
	Manometr tarciowy 0 - 0,2 MPa

Projektant:		
	43-889 GIEŚTOWOCHÓW IŁ. KOŁENIŃA 59 43-889 GIEŚTOWOCHÓW IŁ. WĄDZEW 280 41-400 BIELSKOCHÓWCE ŚLĄSKIE IŁ. Ciepłownia 3B 43-841 KESZYŹ IŁ. LIBRANCA 13B TEL./FAX (043) 250 99 99 / 250 99 99 NIP: 633-458-43-42	
Inwestor:	Gmina Koźmin	
	ul. Powstańców Śląskich 10	
	42-286 Koszęcin	
Temat:	Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku wielofunkcyjnego OSP w Sadowie	
Adres:	42-700 Sadow, ul. Leśna, dz. nr 465/2	
Tytuł rys.:	KOTŁOWNIA - SCHEMAT	